

Starosta L borski

Znak sprawy: 6630.230.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 31.08.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Przebudowa ul. 11 Listopada z budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy oświetlenia ulicznego, przebudowy wodociągu, budowy kanału technologicznego
Lokalizacja:	Łeba, ul. 11 Listopada, Łeba obr 1, dz.: 52, 54
Wnioskodawca:	SZPILEWICZ MACIEJ ul. Aleja Wolności 44/2, 84-300 L bork
Inwestor:	GMINA MIEJSKA ŁEBA ul. Tadeusza Kościuszki 90, 84-360 Łeba
Projektant:	MACIEJ SZPILEWICZ Inne upr.: budowlane: 460/POOKK/2011
Przewodniczący:	Gabriela Zielińska
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	22.08.2022 r.
Charakterystyka:	PROJEKTANT: Szpilewicz Maciej, ul. Aleja Wolności 44/2, 84-300 L bork;

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Przedstawiciel Branży Gazowniczej-Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Rumi 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41/43 84-230 Rumia ul. Hodowlana 21 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami: 1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Rumi, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem. 2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane gazy lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Rumi 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy. 4. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.	Winicjusz Broszkowski

Dokument wygenerował(a): Gabriela Zielińska, dn. 01-09-2022 08:37:15

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	elektroniczny	<p>5.Po wykonaniu skrzy owania / zbli enia z sieci gazow nale y sporz dzi dokumentacj fotograficzn w celu dokonania odbioru. Zdj cia nale y przekaza na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w terminie 7 dni od wykonania robót. Gazownia mo e wymaga odkrywek kontrolnych w przypadku braku odbioru prac</p> <p>6.W pobli u istniej cej sieci gazowej roboty ziemne nale y wykonywa r cznie.</p> <p>7.Nale y zachowa przykrycie gazoci gu 0,8 m -1,2m.</p> <p>8.Nale y zachowa wszystkie wymagane odległo ci od istniej cej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640</p>	
2	Przedstawiciel Bran y Energetycznej-Energa Operator S.A Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w L borku Dział Dokumentacji Energetycznej L bork ul.Krzywoustego 34a elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>UZGODNIENIE</p> <p>1.O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzy owania b d zbli enia do sieci elektroenergetycznej 15kV i 0.4kV nale y powiadomi Energ -Operator SA W/w zgłoszenie jest niezb dne dla uzyskania instrukta u i dopuszczenia do pracy.</p> <p>2.Szczegółow lokalizacj istniej cych linii kablowych ustali metod przekopów kontrolnych lub za pomoc aparatury specjalistycznej - mog wyst powa ró nice pomi dzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacj geodezyjn .</p> <p>3.Prace ziemne w pobli u urz dze elektroenergetycznych wykonywa r cznie, odkryte kable zabezpieczy przed uszkodzeniami przepustami ochronnymi dwupołówkowymi.</p> <p>4.W razie pokrywania si projektowanych sieci, przyt czy z istniej cymi kablami nale y wykona korekt trasy z zachowaniem odległo ci w rzucie poziomym nie mniejszej ni 0.5 m.</p> <p>5.W pobli u urz dze elektroenergetycznych roboty prowadzi zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-05100 i PN/E 05125.</p> <p>6.Prace budowlane przy u yciu sprz tu mechanicznego (d wigi, koparki, podno niki, wywrotki itp.) w miejscach zbli e i skrzy owa z czynnymi liniami napowietrznymi - zakładaniem przepustów ochronnych na kablach ziemnych wykonywa przy urz dzeniach wył czonych spod napi cia.</p> <p>7.W miejscach prowadzenia robót mog si znajdowa urz dzenia elektroenergetyczne nie b d ce na majtku z których to wła cicielami nale y uzyska oddzielne uzgodnienie.</p> <p>8.W przypadku wyst pienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad technicznych urz dze elektroenergetycznych w okresie 12 miesi cy od daty zako czenia budowy a powstałych w wyniku prowadzonej inwestycji, przez przedsi biorstwo nasze przyst pi do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.</p> <p>9.Przy niwelacji terenu nale y doprowadzi do zachowania normatywnej gł boko ci dla urz dze elektroenergetycznych. W razie niezachowania w/w gł boko ci nale y urz dzenia b d ce w ziemi zagł bi lub uło y w przepustach ochronnych dwupołówkowych.</p> <p>10.Powy sze zalecenia-uwagi nale y uj w cz ci opisowej poszczególnych bran realizuj cych dane zadanie.</p> <p>Uzgodnienie wa ne jest prze okres 2-ch lat.</p>	Łukasz Rutkowski
3	Przedstawiciel Bran y Telewizji Kablowej "Scorpion"-Scorpion Computer Marcin Cygert L bork ul.Sienkiewicza 22 elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Bez uwag</p>	Marcin Cygert

4	Przedstawiciel Bran y Telekomunikacyjnej Orange Polska S.A	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel bran y nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
5	Przedstawiciel Bran y Drogowej Gminnej w m. Łeba Urząd Miasta Łeba ul.Ko ciuszki 90 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadniam projekt bez uwag	Grzegorz Kleina
6	Przedstawiciel Bran y Kanalizacji Deszczowej w m.Łeba Urząd Miasta Łeba ul.Ko ciuszki 90 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadniam projekt bez uwag.	Grzegorz Kleina
7	Przedstawiciel Bran y Sieci Kanalizacji Sanitarnej w m.Łeba-Spółka Wodna "Łeba" ul.Wspólna 1 84-360 Łeba Spółka Wodna "Łeba" ul.Wspólna 1 84-360 Łeba elektroniczny	Stanowisko pozytywne Sieć kanalizacji sanitarnej naniesiona na planie w obszarze objętym niniejszym opracowaniem zgodna jest z posiadaną dokumentacją. W obszarze kolizji prace wykonywać r. cznie.	Michał Ni nowski
8	Przedstawiciel Bran y Sieci Wodociągowej gm.Wicko-Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba-Wicko" Sp. z o.o ul.Łębska 49 Now cina 84-360 Łeba Przedsiębiorstwo Wodociągowe "Łeba-Wicko" Sp. z o.o ul.Łębska 49 Now cina 84-360 Łeba elektroniczny	Stanowisko pozytywne w miejscach kolizji z siecią wodociągów wykopy realizować metodą wykopów r. cznych, oraz stosować rury osłonowe	Wojciech Bienias
9	Przedstawiciel bran y drogowej powiatowej-Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku ul.Czołgistów 5A Lębork Lębork ul.Czołgistów 5A elektroniczny	Stanowisko pozytywne Brak uwag.	Adrian Wenta
10	Przedstawiciel Energa Oświetlenie-Energa Oświetlenie Sp.z o.o 81-855 Sopot ul.Rzemie lnicza 17/19 elektroniczny	Stanowisko pozytywne UZGODNIŁ Z EO	Mateusz Gaschta
Wnioskodawca			SZPILEWICZ MACIEJ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 12P, 6.229.17-1-3132, 6.229.17-3-220819.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Dokument wygenerował(a): Gabriela Zielińska, dn. 01-09-2022 08:37:15

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządca terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania oraz projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).