

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +48 12 663 39 03;
e-mail: www.uj.edu.pl
www.przetargi.uj.edu.pl



Kraków, dnia 4.07.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących remontu muru granicznego zlokalizowanego w podwórzu Collegium Koltątaja przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje do SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1

Ze strony 9 Załącznika A - Oświadczenia projektanta wynika iż projekt opracowany był na obowiązujących przepisach gdyż w oświadczeniu projektant powołał się na art 34 ust 3d punkt 3 Prawa budowlanego, a zgodnie z tym projektant powinien dostarczyć m.in. projekt techniczny, jednakże na rys. pt. "WidokE-1 przekroje A-A, B-B stan.proj" w uwagach ogólnych pkt. 5 jest zapis "palowanie wykonać na podstawie projektu technicznego dostarczonego przez wykonawcę prac." Prosimy o odpowiedź czy zamawiający posiada projekt techniczny palowania i czy udostępni go na etapie przetargu?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że dysponuje projektem technicznym dla niniejszego zadania i przekaze go na etapie realizacji, przy czym Wykonawca mikropali obowiązany jest do wykonania szczegółowego projektu wykonawczego palowania, zgodnie z wybraną technologią.

Pytanie nr 2

W rozdziale IV SWZ pkt 4.2 zamawiający wymaga wiedzy i doświadczenia "w zakresie prac elewacyjnych, wpisanych do rejestru zabytków, o wartości łącznej wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 80 000 zł. brutto", czy zamawiający dopuści jako wystarczającą wiedzę i doświadczenie jeśli wykonawca udokumentuje wykonywanie renowacji muru wraz wykonaniem mikropali na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że jako „prace elewacyjne, wpisane do rejestru zabytków” rozumie również „wykonywanie renowacji muru wraz wykonaniem mikropali na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków”.

Pytanie nr 3

W zakresie prac konserwatorskich jest opisany zakres prac w pkt 7, "liczba i parametry kotew i klamer są zależne od grubości i stanu zachowania muru, projekt rozmieszczenia zostanie opracowany przez konstruktora" czy posiadają Państwo niniejszy projekt i czy zostanie udostępniony na etapie przetargu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Opisane zagadnienie nie wymaga odrębnego opracowania. Na podstawie wytycznych Projektanta należy przyjąć:

Rekonstrukcja rozebranej części muru z powiązaniem z częścią istniejącą z zastosowaniem wzmocnienia z prętów stalowych żebrowanych. Pręty żebrowane AIIIN ; #10 o długości min. 40cm wkleić do istniejącej (nierozbieranej) części muru za pomocą zaprawy szybkowiążącej lub żywicy epoksydowej na głębokość 15cm. Rozmieszczenie prętów – 2 pręty w fudze, co 3 - cią cegłę.

Pytanie nr 4

Na wizji lokalnej została podana informacja, że należy wysadzić i odtworzyć część żywopłotu bukszpanowego oraz rośliny w bezpośrednim sąsiedztwie muru. W SIWZ w rozdziale III pkt 4.3 jest zapis "Prace w obrębie roślin należy wykonywać pozostając w kontakcie ze Specjalistą ds. zieleni UJ". Czy rośliny kolidujące z dostępem do muru i w bezpośrednim sąsiedztwie muru zostaną wysadzone i ponownie posadzone przez zamawiającego, Czy należy w wycenie uwzględnić koszt wysadzenia i niniejszych roślin. Jeśli tak prosimy o podanie parametrów roślin koniecznych do odtworzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w wycenie koszt wysadzenia i ponownego odtworzenia roślin w sąsiedztwie muru. Parametry roślin muszą odpowiadać istniejącym, tj. np. nasadzenie bukszpanu przy odtworzeniu żywopłotu powinno być wykonane z roślin o wysokości min. 100 cm.

Bukszpany i hortensje należy sadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Rośliny należy przesadzić na takiej samej głębokości, na której rosły po uprzednim wysadzeniu. Gwarancja na przesadzenia równa gwarancji na całość zadania, tj. min. 60 miesięcy.

Modyfikacja treści SWZ:

Zamawiający wprowadza następującą modyfikację treści Załącznika nr 2 SWZ - „PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY nr 80.272.220.2023”:

- 1) Skreśla się § 10 ust. 11;**
- 2) Zamawiający nadaje następującą treść §16 ust.2 lit i. : „zwłoki w wykonaniu dokumentacji konserwatorskiej w terminie przewidzianym w § 10 ust. 10 w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki”;**
- 3) § 17 ust. 1 otrzymuje następującą treść: „Przez siłę wyższą, rozumie się zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie wynikające z jego i jego podwykonawców problemów organizacyjnych, którego wystąpienia lub skutków nie mógł przewidzieć lub któremu nie mógł zapobiec, ani któremu nie mógł przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonywanych umowy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają w szczególności: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, ogłoszone stany wyjątkowe, ogłoszone stany zagrożenia epidemicznego, ogłoszone stany epidemii.”**

Powyższe pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część. Zamawiający jednocześnie informuje, że ich zakres i charakter nie wpłynęły na konieczność

zmiany ogłoszenia o zamówieniu zatem terminy składania i otwarcia ofert oraz związania oferta nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Jerzy Wordliczek