

Złotniki Kujawskie, 07.06.2022 r.

271.8.11.2022

## WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**Dotyczy: Zagospodarowanie terenu przy ul. Bocznej w Tucznie – urządzenia do kalisteniki**

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego o wartości do 130 000 zł na **Zagospodarowanie terenu przy ul. Bocznej w Tucznie – urządzenia do kalisteniki** do Zamawiającego w dniu 07.06.2022 r. wpłynęły następujące zapytania:

### **Pytania:**

- 1 Czy do zadania należy wycenić tablicę do street workout do zestawów ?
- 2 Czy wykonanie nawierzchni z mat przerostowych ma być na istniejącej nawierzchni trawiastej?
- 3 Czy do nawierzchni z mat przerostowych należy wykonać obrzeża ? Jakże to mają być obrzeża? Ile obrzeży wycenić?

### **Wyjaśnienia:**

Ad.1. Tablica do street workout nie jest wymagana.

Ad.2. Zgodnie z dokumentacją projektową bezpieczną nawierzchnie z maty przerostowej zaprojektowano pod dwoma urządzeniami do kalisteniki (1,2). Teren przeznaczony pod montaż urządzeń wyprofilować, zamontować urządzenia, posiać trawę, a następnie ułożyć matę przerostową.

Ad.3. Matę przerostową spiąć opaskami zaciskowymi w 4 miejscach wzdłuż każdej krawędzi. Krawędzie maty przerostowej wkopać w ziemię.

WÓJT GMINY  
Złotniki Kujawskie  
mgr Witold Cybulski