



PWiK Sp. z o.o.

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056, Kapitał zakładowy: 15 064 000,00 PLN

www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik.piotrkow.pl; tel./fax (44) 646-15-66

KRS Nr 0000343051 – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Konto: PKO Bank Polski S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402

A. Adamczyk



Telefony całonocowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; BOK - (44) 646-15-67; Zakład Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01;

Sekcja Transportu i Diagnostyki Sieci - (44) 645-16-06; Zakład Ujęć Wody - (44) 645-16-15; Zakład Oczyszczalni Ścieków - (44) 645-16-12; Laboratorium - (44) 645-16-13

Oferujemy:

- ✓ usługi sprzętem specjalistycznym (np. czyszczenie kanałów)
- ✓ usługi sprzętem budowlanym
- ✓ usługi projektowania i budowy sieci oraz przyłączy
- ✓ inspekcję przewodów rurowych
- ✓ badania laboratoryjne wody, ścieków, osadów.



INSTYTUT GEODEZYJNO-WODOCIĄGOWO-PRZEMYSŁOWY

Członek IGWP



AB 1098


Zakres akredytacji:
www.pca.gov.pl



Członek rzeczywisty
Klubu Pollab
nr 925



Znak sprawy: TN.804-12/2021



Piotrków Trybunalski, 26-03-2021 r.



RPW/30863/2021 P
Data: 2021-03-31

URZĄD MIASTA

Biuro Inwestycji i Remontów

ul. Szkolna 28

97-300 Piotrków Tryb.

W nawiązaniu do pisma z dnia 16.02.2021r (data wpływu 19.02.2021r) przesyłamy wytyczne na temat stanu technicznego uzbrojenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego w Piotrkowie Tryb. (odcinek od Ronda im. Trybusa do Ronda im. Żołnierzy Wyklętych 1944-1956):



SCP_S/14917/2021
ID:03110300144014

MAGISTRALA WODOCIĄGOWA

Istniejącą magistralę DN 300mm (wybudowana w latach 20-tych XX wieku) wraz z uzbrojeniem należy przebudować w zakresie pomiędzy magistralą DN 400mm zlokalizowaną w Rondzie im. Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 a magistralą DN 355mm zlokalizowaną w ul. Krakowskie Przedmieście przy Rondzie Lecha i Marii Kaczyńskich (połączenie z magistralą przebudowaną w ramach budowy rond).

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Istniejącą sieć wodociągowa DN 100mm (wybudowana w latach 20-tych XX wieku) wraz z uzbrojeniem oraz przyłącza wodociągowe w liniach regulacyjnych ulicy należy przebudować w zakresie pomiędzy magistralą DN 400mm zlokalizowaną w Rondzie im. Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 a wodociągiem DN 125mm zlokalizowanym w ul. Żeromskiego (połączenie z siecią wodociągową przebudowaną w ramach budowy rond). W ramach inwestycji należy przebudować odejścia istniejących wodociągów w ul. Reymonta, Parkowa oraz wybudować odejście wodociągu w kierunku ulicy Stodolnianej (perspektywiczne spięcie z wodociągiem w ul. Stodolnianej przy skrzyżowaniu z ul. Zachodnią – drugostronne zasilanie ul. Stodolnianej).

W rejonie Ronda im. Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 przebudowywaną sieć wodociągową lokalizować poza obrysem ronda.

Obowiązek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest PWiK Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Więcej informacji na stronie: www.pwik.piotrkow.pl.