

G.II.271.7.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Postępowanie pn. „**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sobole Gmina Wieliczki**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), uprzejmie informuję, iż w dniu 20 października 2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z AC 11S 70/100 o grubości 4 cm
- warstwa wiążąca AC 11W 50/70 o grubości 4 cm
- podbudowa z mieszanki z dodatkiem 50% kruszyw łamanych 0-31,5 gr. 20 cm równoważnym rozwiązaniem zgodnie z załącznikiem nr 1:
- nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 gr. 14 cm
- podbudowa z mieszanki z dodatkiem 50% kruszyw łamanych 0-31,5 gr. 15 cm

załącznik zamieszczony poniżej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści konstrukcję nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z AC 11S 70/100 o grubości 4 cm
- warstwa wiążąca AC 11W 50/70 o grubości 4 cm
- podbudowa z mieszanki z dodatkiem 50% kruszyw łamanych 0-31,5 gr. 20 cm równoważnym rozwiązaniem zgodnie z załącznikiem nr 1:
- nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 gr. 14 cm
- podbudowa z mieszanki z dodatkiem 50% kruszyw łamanych 0-31,5 gr. 15 cm

zgodną z załącznikiem zamieszczonym poniżej.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji inwestycji z powodów technologicznych wymuszonych warunkami atmosferycznymi (okres niskich temperatur)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu realizacji inwestycji z powodów technologicznych wymuszonych warunkami atmosferycznymi (okres niskich temperatur).

Z up. WÓJTA
mgr inż. Ewelina Kłopotowska
ZASTĘPCA WÓJTA

