

Ldz. 148/DZP/2020

Olsztyn, dnia 28.01.2020 r.

**Do wiadomości
wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 534/2019/PN/DZP realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 25


Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Pytanie nr 1: Czy wg rys. 54 Kłady ścian holu głównego – okładziny ścian klatki schodowej K3 i szachtów windowych z płytki klinkierowej i lacobel dotyczą tylko holu głównego na parterze? Prosimy o informację jak należy wykończyć ściany klatki schodowej K3 i szachtów windowych na I, II i III piętrze.

Odpowiedź: Wykończenie ścian klatki schodowej K3 i szybów windowych - zgodnie z rys. 54. - dotyczy wszystkich kondygnacji.

Pytanie nr 2: Czy wykończenia słupów płytami granitowymi dotyczą słupów wolnostojących, czy również tych zlicowanych ze ścianą murowaną? 3. Czy wykończenia słupów płytami granitowymi dotyczą słupów tylko holu głównego na parterze? Prosimy o informację jak należy wykończyć słupy na I, II i III piętrze.

Odpowiedź: Płytami granitowymi należy wykończyć wszystkie słupy wolnostojące na wszystkich kondygnacjach w przestrzeniach komunikacji.

p.o. KANCLERZA
mgr inż. 
.....
(podpis osoby upoważnionej)

Sporządzili: mgr Zygmunt Bartnikowski
mgr inż. Tomasz Szczygłowski
mgr inż. Zbigniew Stachurski
mgr inż. Grzegorz Zamyślewski