



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Goliśza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Szczecin, dnia 15.10.2024 r.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie pompowni wody „Kijewo” – inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie nr 1:

Czy instalacje zostaną podłączone do dwóch Punktów Poboru energii?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że instalację należy zaprojektować i wykonać poprzez włączenie instalacji dachowej (ok. 45 kW) oraz gruntowej (ok. 45 kW) do dwóch przyłączy zasilających niezależnie. Przyłącza znajdują się w budynku pompowni. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym **załącznik nr 8 do SWZ**.

