RZUT II PIĘTRA skala 1:100

- ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (R)EI 60
- ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- OZNACZENIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY JEDNYM KIERUNKU
- DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY DWÓCH KIERUNKACH
- (1) LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- BO ELEMENT BEZ WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ)
- Sm DRZWI DYMOSZCZELNE
- ISTNIEJĄCY WYMIAR OTWORU
- LINIA PRZERYWANA- elementy do usunięcia
- LINIA CZERWONA - elementy projektowane
- sufity podwieszane do wymiany
- hydrant istniejący H25- likwidowany
- hydrant istniejący H25- bez zmian
- hydrant istniejący H25- projektowany z wężem półszytywnym 30m
- hydrant istniejący H52- projektowany z wężem płaskosładanym 20m
- sprawdzenie zasięgu węża hydrantowego

INWESTOR: OTBS Sp. z o.o. w Ostrołęce	WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ PRZY UL.FROSTEJ 7, 07-410 OSTROŁĘKA NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434
OBIEKT: Projekt budowlany przebudowy i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno- biurowego	PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. A.Chwalibóg upr. bud. Nr 166/78
	SPRAWDZAJĄCY SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA: mgr inż. arch. K.A. Dąbrowska upr. bud. Nr 34/PDOKK/2021
ADRES INWESTYCJI: działka nr: 50097/5, 50097/13, oraz część działek: 50097/4, 50097/9, 50097/10, 50097/11, 50097/20, 50097/16 i 50099/2	OPRACOWANIE : mgr inż. arch. wn. B.Zawistowska
ETAPOWANIE: PB	DATA: 07.09.2021; BRANŻA: ; SKALA: 1:100
	NAZWA RYSUNKU: RZUT DRUGIEGO PIĘTRA; RYS. NR:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DZ. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !
WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI