




1. Dokładną lokalizację włączenia urządzeń sanitarnych ustalić na montażu
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń sanitarnych wg. proj. architektonicznego
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Na rysunku opisano:
 - średnicę nominalną dla rur stalowych (Dn) - gaz
 - średnicę zewnętrzną dla rur miedzianych (Dz) - gaz
5. Instalację gazową prowadzić nalytkowo
6. Przewody stalowy instali. gazowej zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować na kolor żółty.

KG4p	Kuchnia gazowa 4-palnikowa
ZG 5	Zawór kulowy gazowy
FG 5	Filtr gazu
R.O.	Rura ochronna
	Proj. instalacja gazowa
	Proj. pion gazowy

 Firma projektowa i wykonawcza		Ekoprobud Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Zwirki i Wigury 65 tel. 608 827 540, www.ekoprobud.com.pl	
ADRES INWESTYCJI:	Budynnek mieszkalny wielorodzinny Ul. 1 mała 99 41-706 Ruda Śląska		
TYTUŁ:	PROJEKT BUDOWLANO-PRZEMOCONCZY INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO PRZY UL. 1 MAŁA 99 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ WRAZ Z DOBUDOWĄ PRZEMOCONCZY INSTALACJI OGRZ. PRZEMOCONCZY SPALNINOWICH W LOKALU NR 1, 2, 3.		
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA GAZOWA - RZUT PARTIERU		BRAZNA: SANITARNA
INST. SANIT.	mgr inż. Łukasz Stachon nr upr. SLK/4318/PWOS/12	PODRIS:	02-2020
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Migal nr upr. SLK/4318/PWOS/12	PODRIS:	SKŁAŁA: 1:50
SPRAWDZIŁ:		PODRIS:	NR RYS.
OPRACOWANIE:		PODRIS:	
KIEROWNIK BIURA:		PODRIS:	G2