

Raciąż, 12.07.2024 r.

Znak sprawy: KS.271.2.14.2024

Numer ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00374475/01

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Gmina Raciąż**, działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Modernizacja infrastruktury sportowej w Raciążu**.

#### **Pytanie:**

W związku ze stosunkowo złożonym zakresem przedmiotu zamówienia wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 18.07.2024 r.

#### **Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 18.07.2024 r. do godz. 12:00

#### **Pytanie:**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego i brakiem określenia wymagań odnośnie trawy syntetycznej prosimy aby Zamawiający zaakceptował nawierzchnię światowego producenta (jednego z ośmiu preferowanych przez FIFA) o poniższych parametrach i dokumentach:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna,
- wysokość włókien: 50 mm,
- grubość włókna monofilowego: min. 340 µm,
- Dtex: min. 16 000,
- ilość pęczków: min. 9 100/m<sup>2</sup>,
- ilość włókien: min. 145 000/m<sup>2</sup>,
- wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 100N,
- łączenie klejone po starzeniu: min. 135/100mm,
- waga włókna: min 1590 g/m<sup>2</sup>,
- waga całkowita trawy: min. 3250 g/m<sup>2</sup>,
- podkład trawy: lateksowy,
- przepuszczalność wody dla całego systemu sztucznej trawy: min 2000 mm/h.

Dokumenty potwierdzające najwyższą jakość oferowanej nawierzchni:

1. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych.
2. Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium posiadające odpowiednią akredytację.
3. Raport z badań testu Lisport na min. 150 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych”
4. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP).
5. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM

z recyklingu/techniczny.EPUFLOOR SP. Z O.O. KRS: 0000562566 • NIP EU: PL7272796330  
Siedziba: 90 –033 Łódź, ul. Kopcińskiego 77 Kapitał zakładowy – 5 000 zł  
www.epufloor.pl

6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

7. Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:201).

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w PFU i nie precyzuje wymagań odnośnie nawierzchni. Zgodnie z zapisami PFU należy przewidzieć nawierzchnię z trawy syntetycznej.

Powyższe należy uwzględnić przy składaniu oferty.

Komisja oceny ofert

.....