

Opis przedmiotu zamówienia

1. **Przedmiotem zamówienia jest:** przeprowadzenie w roku 2020, 2021 i 2022 łącznie 6 przeglądów z konserwacją systemów klimatyzacji budynku Wydziału VIII w Radomiu, ul. Słowackiego 7, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wykaz urządzeń: producent Fujitsu General				
L.p.	Wyszczególnienie urządzeń	Ilość szt./kpl.	Data instalacji	Data zakończenia gwarancji
1	System klimatyzacji AIRSTAGE		11.10.2007	10.10.2012
1.1	Klimatyzator ścienny AS7UFAPR	3		
1.2	Klimatyzator ścienny AS12UFAPR	2		
1.3	Klimatyzator kasetonowy AU18UFAAR	1		
1.4	Klimatyzator ścienny AS7UF	2		
1.5	Jednostka zewnętrzna AO54UJBMR	1		
2	Klimatyzator serwerowi AOYG12LMCA/ ASYG-12LMCA split (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna)	1	18.12.2015	17.12.2020
3	System klimatyzacji Multisplit		14.07.2017	13.07.2022
3.1	Klimatyzator ścienny ASYG7LMCE	6		
3.2	Klimatyzator ścienny ASYG9LMCE	2		
3.3	Jednostka zewnętrzna Multi AOYG45LBT8	1		
4	Klimatyzator split AOYGO9LLCC/ASYGO9LLCC jedn. zewnętrzna i wewnętrzna	1	14.07.2017	13.07.2022

2. Przeglądy z konserwacją w roku 2020, 2021, 2022 należy wykonać :
- 1) termin wiosenny: **maj, ale nie później niż do 31 maja**
 - 2) termin jesienny: **listopad, ale nie później niż do 30 listopada.**
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
3. Umowa będzie zawarta do dnia 31.11.2022 r.
4. Przeglądy z konserwacją obejmą wszystkie te prace i czynności, które prowadzą do utrzymania urządzeń w stanie należytej sprawności technicznej, a w szczególności:
- 1) czyszczenie i dezynfekcja urządzeń wewnętrznych,
 - 2) czyszczenie urządzeń zewnętrznych,
 - 3) czyszczenie układu odprowadzenia skroplin,
 - 4) sprawdzenie ciśnień temperatur w układzie chłodniczym, ew. uzupełnienie ubytków czynnika,
 - 5) sprawdzenie poboru prądu i poprawności działania urządzeń,
 - 6) czyszczenie i dezynfekcja filtrów powietrza,
 - 7) czyszczenie kratki wentylacyjnych,
 - 8) regulacja przepływów powietrza,
 - 9) regulacje urządzeń
 - 10) kontrola szczelności (maj 2020, maj 2021, maj 2022)
 - 11) sporządzenie protokołu serwisu urządzeń klimatyzacyjnych
5. W terminie wiosennym roku 2020, 2021 i 2022 przeprowadzenie kontroli szczelności układów klimatyzacyjnych oraz sporządzenie protokołów szczelności urządzeń i instalacji z uwzględnieniem informacji niezbędnych do prowadzenia kart CRO i kart urządzeń (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.01.2016 , Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.12.2017)

6. Inne informacje

- 1) Ceny przeglądów z konserwacją obejmują: koszty robocizny, dojazdów i materiałów do przeglądu, w tym czynnika chłodzącego w ilości maksymalnej do 4 kg w ramach całej umowy. Jeżeli ilość uzupełnionego czynnika przekroczy 4 kg Zamawiający zapłaci za czynnik w ramach dodatkowego zlecenia.
- 2) Klimatyzatory podlegają przeglądom 2 x w roku, są sprawne i używane systematycznie.
- 3) Przeglądy z konserwacją będą wykonywane od poniedziałku do piątku w dni robocze po godz. 16:00
- 4) Jednostki wewnętrzne na wysokości ok. 2,5 do 3,5 m, dostęp dogodny.
- 5) Jednostki zewnętrzne:
- 6) 3 szt. dostępne z poziomu gruntu
- 7) 1 szt. (split) na wysokości ok. 5 m

7. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena - 100%.

8. Wizja lokalna: Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Oferenci przeprowadzili wizję lokalną do dnia **18.03.2020 r.** Przedstawiciel Oferenta indywidualnie na własny koszt i ryzyko przeprowadzi wizję lokalną związaną z przedmiotem zamówienia dla poprawnego przygotowania oferty. Oferent do czasu złożenia oferty ma czas na przeprowadzenie wizji lokalnej. Oferenci zgłaszają swój udział w wizji lokalnej telefonicznie do przedstawiciela Zamawiającego, ustalając datę i godzinę przybycia. W trakcie wizji lokalnej zostanie spisana notatka służbowa przez przedstawiciela Zamawiającego, w której zostaną odnotowane: dane uczestników oraz data przeprowadzenia wizji lokalnej. Wszelkie pojawiające się pytania i wnioski Oferentów w trakcie wizji lokalnej zostaną przesłane przez platformę Zamawiającego. Wszelkie bieżące wyjaśnienia udzielone przez przedstawiciela Zamawiającego w czasie wizji lokalnej nie stanowią oficjalnego kanału komunikacji i nie mogą być podstawą ewentualnych roszczeń Oferentów. Do kontaktów w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej upoważniony jest p. **Krzysztof Trzos - Radom tel. 48 3689927.**

9. Warunki udziału w postępowaniu:

- 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
- 2) Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Oferent wykaże, iż posiada:
 - a) autoryzację producenta klimatyzatorów (Fujitsu) aktualną na dzień składania ofert,
 - b) aktualny na dzień składania ofert certyfikat dla przedsiębiorstwa do konserwacji i serwisowania urządzeń zawierających f-gazy,
 - c) pracowników, którzy będą realizować zamówienie, posiadających aktualne na dzień składania ofert, certyfikaty kategorii K, O, S1, S2 dla kategorii wielkości napełnienia C, D, E,
 - d) atesty higieniczne preparatów chemicznych zaproponowanych do czyszczenia i dezynfekcji czyszczonych elementów.
- 3) Dokumenty wskazane w pkt. 2 Oferent dostarczy na pisemne wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.