



---

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Gostyń, dnia 25 listopada 2024 r.

Dotyczy postępowania pn: **Modernizacja holu głównego i przedsionka oraz korytarza przy pomieszczeniach diagnostycznych w ramach zadania: Modernizacja wejścia głównego do szpitala wraz ze schodami, holem głównym oraz korytarzem.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **SPZOZ.XII.231.2/19/2024**

#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o przepisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej: Pzp), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania do SWZ:

1. Czy drzwi aluminiowe przesuwne o wymiarze 1400x2100 które zostały ujęte w przedmiarze mają być drzwiami chroniącymi przed promieniowaniem RTG czy tylko zwykłymi drzwiami oddzielającymi pomieszczenia użytkowe oraz czy mają być podpięte do Szpitalnego systemu PPOZ( jeśli istnieje)

**Odpowiedź: Drzwi nie są dedykowane dla promieni rtg. Wymagana jest tylko łatwa zmywalność powierzchni. Po zaniku napięcia na drzwiach, wymagane jest, aby pozostały w pozycji otwartej (tj. aby nie działał zamek), jednak nie ma potrzeby, żeby integrować je z systemem ppoz.**