

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

Dotyczy zamówienia na **budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – budowę otwartego basenu wraz z zjeżdżalnią, wodnym placem zabaw dla dzieci, zapleczem sanitarnym i technicznym obiektem kubaturowym w miejscowości Biała Niżna**

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1129, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Gmina Grybów, z siedzibą ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, zwana dalej zamawiającym, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

Według przedmiarów robót budowlanych należy dostarczyć:

Pozycja 208 d.4.1 – komputery (3 sztuki), serwer, szafa rack, zasilacz awaryjny, drukarka laserowa, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka fiskalna (2 sztuki), czytniki do kart pobytu (3 sztuki),

Pozycja 209 d.4.1 – Czytniki, zasilacz, switch, komputer.

Prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji wszystkich urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zestawienie i specyfikacja urządzeń:

sprzęt i usługi	ilość
sprzęt komputerowy	
serwer – WinServer/RAM 64GB/2x1T GB/Xeon	1
zasilacz awaryjny do urządzeń w szafie serwerowej	1
komputer AllInOne – Win10/RAM 8GB/SSD 256 GB/i5/23”	4
zasilacz awaryjny do komputera kasie programowany	2
drukarka laserowa w kasie	1
urządzenie wielofunkcyjne u kierownika	1
drukarka fiskalna on-line z interfejsem lan	2
szafa - na sprzęt w serwerowni 42U (wysoka 190cm 800x800)	1
szafa - patch panel 24 port kategorii 5e	1
szafa - półki do szafy (monitoring, ppoz, muzyka, komputer, sieć)	5
szafa - organizery kabli	4
szafa - switch 24 portowy 1 Gb	1
karty pobytu z nadrukiem	1000

Pytanie nr 2 Wykonawcy:

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego postępowania, prosimy o:

a) poprawę w projekcie oznaczenia linii ogrodzenia terenu bądź wyodrębnienie. Rodzaje linii się zmieniają, nie ma możliwości sprawdzenia zakresu lub proszę o potwierdzenie czy ilość w przedmiarze jest poprawna i na jej podstawie należy wyceniać.

b) udostępnienie parametrów dźwigu osobowego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Ad. a) Dział 5.4 przedmiaru - „1.Roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem i nieckami - przedmiar” przedstawia szacunkową ilość robót. W załączeniu graficzne wyodrębnienie terenu.

Ad. b) Parametry dźwigu osobowego:

Dźwig kątowy „90” bez maszynowni 800 kg (10 osób)-1,0 m/s

Wymiary szybu: 185x220cm

Pytanie nr 3 Wykonawcy:

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia Publicznego zwracamy się z prośbą o udostępnienie formularza dotyczącego zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby należy złożyć na własnym formularzu.

II. Zamawiający informuje, że zapisy SWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu pozostają bez zmian.

(-) Jacek Migacz
Wójt Gminy Grybów

Załączniki:

1. Graficzne wyodrębnienie terenu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Strona internetowa postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/grybow>.
3. a/a.