

SZCZEGÓŁ "A"

PODŁĄCZENIE WYMIENNIKA CIEPŁA OD STRONY WTÓRNEJ



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ARMATURY

OZNACZENIE	NAZWA	TYP	WYMIAR	PRODUCENT	UWAGI
1	ZAWÓR KULOWY	–	DN40	–	–
2	FILTR SIATKOWY	821	DN40	ZETKAMA	–
3	POMPA OBIEGOWA	MAGNA 40-120 F	–	GRUNDFOS	H=5,78 mH2O q=3,34 m3/h
4	ZAWÓR ZWROTNY	402	DN40	DANFOSS	–
5	MANOMETR	111.10	0-6 bar	KFM S.A. WŁOCŁAWEK	ŚREDNICA TARCZY:63mm
6	TERMOMETR	–	0-120°C	LECHAR	–
7	ZAWÓR KULOWY	–	DN15	–	–
8	ZAWÓR ZWROTNY	297	DN15	DANFOSS	–
9	ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY	STAD	DN25	TOUR&ANDERSSON	NASTAWA 4,0
10	POMPA ŁADUJĄCA	CHI 2-40	–	GRUNDFOS	–
11	NACZYNIE WZBIORCZE	N80	–	REFLEX	–
12	ZŁĄCZE SAMOODCINAJĄCE	SU R1	DN20	REFLEX	–
13	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA	1915	DN15	SYR	NASTAWA 3 bar

Temat:	Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 w Konstantynowie Łódzkim		
Inwestor:	Gmina Konstantynów Łódzki ul. Żglerska 2		
Lokalizacja:	Konstantynów Łódzki ul. Daszyńskiego 3 dz. nr ewid. 295;		
Branża:	SANITARNA	Skala:	1:50
Nazwa rysunku:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.T.	Data:	12.2020
Autorzy: mgr inż. Adam LEWANDOWSKI uprawnienia nr: LOD/2823/PWBS/16 specjalność: sieci i instalacje sanitarne	Podpis:	Nr ark,	IS-8a
Sprawdzający: mgr inż. Tomasz LEWIŃSKI uprawnienia nr: LOD/2548/PWBS/16 specjalność: sieci i instalacje sanitarne	Podpis:		