





Podpora pod centrale wentylacyjną 2065x1080x870 [szer,gł,wys] Waga 290 kg



1				2065x1080x870 [szer,gł,wys] Waga 290 kg (2200x1500x500)	Ilość dla jednej podpory
Lp.	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Nazwa		
1	OG-PDRG-MF-300	81231304111	Podpora dachowa regul. obr. profilu szer. 41mm 300		6,00
2	XP-SZ-MF2,0-3000	80741412038	Profil MF2,0 3000mm		2,00
3	XP-SZ-MH2,5-3000	80741622538	Profil MH2,5 3000mm		1,50
4	XP-XZ7-MF	81141070018	Kształtka XZ7 90 profilu szer. 41mm		6,00
5	XP-PD-10	81480101008	Podkładka M10 fi 10,5mm śr. 26mm		24,00
6	XP-EZP-MF-M10	81140411008	Nakrętka ślizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm		24,00
7	XP-10S-M10X30	81402100308	Śruba 10S 6-kąt. M10X30		24,00
8	XP-PDC-MF	81107414108	Podkładka M12 profilu szer. 41mm		6,00
9	XP-10S-M10X100	81402101008	Śruba 10S 6-kąt. M10X100		6,00
10	XP-EZP-MF-M10	81140411008	Nakrętka ślizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm		6,00
11	XP-PDC-MF	81107414108	Podkładka M12 profilu szer. 41mm		6,00
12	XP-10S-M10X60	81402100608	Śruba 10S 6-kąt. M10X60		6,00
13	XP-EZP-MF-M10	81140411008	Nakrętka ślizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm		6,00
14	XP-SZ-MF2,0-3000	80741412038	Profil MF2,0 3000mm		2,00
15	ZS-MF	81101414105	Zaślepka profilu MF		8,00
16	ZS-MH	81101416205	Zaślepka profilu MH		6,00

* Nogi podpory należy wykonać ze ścinek z profili nr 2 oraz nr 14

Wszystkie wyzniki należy zweryfikować na budowie.
Dobrane mocowania oraz ich obciążenia na obiekt należy uzgodnić z konstruktorem obiektu.
Elementy wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub korozyjnych zaleca się wykonać w ocynku ogniowym, powłoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej

		Tytuł rysunku: Podpora pod centrale wentylacyjną 2065x1080x870 [szer,gł,wys] Waga 290 kg	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Giedziuszewicz		INWESTYCJA / WYKONAWCA:	
		NR RYS.: 365/12/20/1	
Niniejszy rysunek stanowi informację o produktach THALE Sp. z o. o. Sp. k. i warunkach ich zastosowania; został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej THALE Sp. z o. o. Sp. k., nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów		Maweko/ Przedszkole nr 1 Konstancynów Łódzki	
		DATA: 22/12/2020	