


SZAFKA GAZOWA NAŚCIENNA O WYMIARACH
250x450x450mm (gł.xwys.xsze.) NA:
-KUREK GŁÓWNY KULOWY KOŁNIERZOWY DN32
-AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODCINAJĄCY TYPU
MAG-3 Z KOŁNIERZAMI DN32



- LEGENDA**
- GAZ – RURA STALOWA CZARNA
 - ZMIANA RZĘDNEJ RUROCIĄGU
 - ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU
 - ODGAŁĘZIENIE RUROCIĄGU W DOL
 - ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W GÓRĘ
 - OZNACZENIE WYMIARU I RZĘDNEJ RUROCIĄGU
 - ZNAK '+' OZNACZA ODLEGŁOŚĆ OSI OD SUFITU
 - ZNAK '-' OZNACZA ODLEGŁOŚĆ OSI OD PODŁOGI

UWAGI:

- INSTALACJĘ DOPROWADZAJĄCĄ GAZ DO ODBIORNIKÓW GAZU W KUCHNI ZŁOBKA WPROSAZYĆ W KUREK DN15
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY W INDYWIDUALNYCH PRZEPUSTACH Z RUR STALOWYCH
- INSTALACJĘ GAZU WYKONAĆ W TECHNOLOGII SPAWANEJ
- PROJEKT ZAKŁADA WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU ZASILANEJ Z PRZEBUDOWYWANEGO PRZYTĄCZA GAZOWEGO S/C I INSTALACJI ZEWNĘ TRZNEJ GAZOWEJ N/C. W PRZYPADKU ZASTANIA W TERENIE BUDOWY INNEGO STANU RZĘCZY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM CELEM PRZEDSTAWIENIA INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH ZAGADNIENIA

Temat:	Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 w Konstantynowie Łódzkim		
Inwestor:	Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2		
Lokalizacja:	Konstantynów Łódzki ul. Daszyńskiego 3 dz. nr ewid. 295;		
Branża:	SANITARNIA		
Nazwa rysunku:	AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ	Data:	12.2020
Autorzy:	mgr inż. Adam LEWANDOWSKI uprawnienia nr: LOD/2823/PWBS/16 specjalność: śled i instalacje sanitarne	Podpis:	N. ark. IS-10
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz LEWINSKI uprawnienia nr: LOD/2548/PWBS/16 specjalność: śled i instalacje sanitarne	Podpis:	