



LEGENDA

- WODA ZIMNA
- WODA Ciepła
- CYRKULACJA
- INSTALACJA PROZ
- ZMIANA RZĘDNEJ RUROCIĄGU
- ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W DOL
- ODGAŁĘZIENIE RUROCIĄGU W DOL
- ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W GORE
- HYDRANT PRZECIWPÓŻAROWY DN25
- ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY, TYP: EA, DN50
- FILTR SIATKOWY
- ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY
- ZAWÓR PIERWSZYSTWA
- ZABEZPIECZENIE OGNIOSCHRONNE
- ZAWÓR ODCINAJĄCY KOTŁOWNY

UWAGI

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-Xb/AI/PE-HD
- INSTALACJĘ HYDANTOWĄ WYKONAĆ Z RUR ZE STALI OCYNKOWANEJ
- PRZĘSĆCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY W INDYWIDUALNYCH PRZEPUSZCZACH Z RUR TWORZYWYCH LUB STALOWYCH
- PODEJŚCIA INSTALACJI DO ODBIORNIKÓW PROWADZIĆ W ŚCIANIE
- PRZEWODY TRANZYTOWE PROWADZIĆ W WARSTWACH PODŁOGI
- ODCINEK INSTALACJI WODY PRZECIWPÓŻAROWEJ PROWADZIĆ W PRZESZTERZENI KANAŁU TECHNICZNEGO POD BUDYNKIEM
- WSZYSTKIE ZAWORY ODCINAJĄCE NA INSTALACJI HYDANTOWEJ NALEŻY POZBAWIĆ UCHWYTÓW
- MONTAŻ HYDRANTU P.POŻ. NA WYSOKOŚCI 1,35±0,05m
- NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ WSZYSTKICH RUR PROWADZONYCH WEWNĄTRZ BUDYDKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU
- PRZĘSĆCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD
- NIEOPISANE ŚREDNICE PRZEWODÓW ZGODNIE Z RYSUNKIEM ROZMIENIĘCIA INSTALACJI WODNYCH

Temat:	Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 w Konstanyhrowie Łódzkim		
Inwestor:	Gmina Konstanyhrow Łódzki		
Lokalizacja:	Konstanyhrow Łódzki ul. Zgłeska 2		
Branża:	SANTARNA		
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA	Skala:	1:100
Autor:	mgr inż. Adam LEWANDOWSKI	Podpis:	PW-4S-2
uprawnienia nr: LOD/2823/PWBS/16			
specjalność: sieć i instalacje sanitarne			
Sprowadzający:	mgr inż. Tomasz LEWINSKI	Podpis:	PW-4S-2
uprawnienia nr: LOD/2548/PWBS/16			
specjalność: sieć i instalacje sanitarne			