


Temat:	Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 w Konstantynowie Łódzkim		
Inwestor:	Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2		
Lokalizacja:	Konstantynów Łódzki ul. Daszyńskiego 3 dz. nr ewid. 295;		
Branża:	SANITARNA	Skala: 1:100/200	
Nazwa rysunku:	PROFIL PODUŁŻNY - INSTALACJA GAZOWA ZEWNETRZNA	Data: 12.2020	
Autorzy:	Profilak	Nr ark.	
Sprawdza/ce:		ZTZ-IS-3	
mgr inż. Adam LEWANDOWSKI uprawnienia nr: LOD/2548/PWBS/16 specjalność: sieć i instalacje sanitarne		Profilak	
mgr inż. Tomasz LEWINSKI uprawnienia nr: LOD/2548/PWBS/16 specjalność: sieć i instalacje sanitarne			



POZIOM PORÓWNAWCZY		155.00 m n.p.m.	
xxx xxx xxx			
RZĘDNA TERENU ISTN.			
RZĘDNA OSI GAZOCI ĄGU			
NAZIOM			
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU			
PODSYPKA			
SPADKI, DŁUGOŚCI			
ŚREDNICA, MATERIAŁ			
ODLEGŁOŚCI			
HEKTOMETRY			

proj. wpięcie do instalacji zewnętrznej n/c DN40
Proj. połączenie z przewodem Dz40, Rz.o.=167.50

Istn. s.ciepna Ø140, Rz.o.=167.31

proj. kolano 90°

Istn. s.ciepna Ø315, Rz.o.=167.20

Proj. kan. san. Ø160, Rz.d.=167.13

proj. przejście PE/STAL Dz40/Dn32
proj. szafka gazowa z kurkiem odcinającym i MAG-3

RURA OSŁONOWA

RURA OSŁONOWA

Dz40 3,7mm PE100–RC SDR11 Typ 2 L=44.04m

2.3 ‰

44.04m

G1

G2

G3