


SZAFKA GAZOWA NAŚCIENNA O WYMIARACH  
250x450x450mm (gł.xwys.xsze.) NA:  
-KUREK GŁÓWNY KULOWY KOŁNIERZOWY DN32  
-AUTOMATYCZNY ZAWÓR ODCINAJĄCY TYPU  
MAG-3 Z KOŁNIERZAMI DN32



- LEGENDA**
- GAZ – RURA STALOWA CZARNA
  - ZMIANA RZĘDNEJ RUROCIĄGU
  - ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU
  - ODGAŁĘZIENIE RUROCIĄGU W DOL
  - ZMIANA KIERUNKU RUROCIĄGU W GÓRĘ
  - OZNACZENIE WYMIARU I RZĘDNEJ RUROCIĄGU
  - ZNAK '+' OZNACZA ODLEGŁOŚĆ OSI OD SUFITU
  - ZNAK '-' OZNACZA ODLEGŁOŚĆ OSI OD PODŁOGI

**UWAGI:**

- INSTALACJĘ DOPROWADZAJĄCĄ GAZ DO ODBIORNIKÓW GAZU W KUCHNI ZŁOBKA WPROSAZYĆ W KUREK DN15
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY W INDYWIDUALNYCH PRZEPUSTACH Z RUR STALOWYCH
- INSTALACJĘ GAZU WYKONAĆ W TECHNOLOGII SPAWANEJ
- PROJEKT ZAKŁADA WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU ZASILANEJ Z PRZEBUDOWYWANEGO PRZYTĄCZA GAZOWEGO S/C I INSTALACJI ZEWNĘ TRZNEJ GAZOWEJ N/C. W PRZYPADKU ZASTANIA W TERENIE BUDOWY INNEGO STANU RZECZY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM CELEM PRZEDSTAWIENIA INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH ZAGADNIENIA

Temat:	Projekt rozbudowy przedszkola nr 1 w Konstantynowie Łódzkim		
Inwestor:	Gmina Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 2		
Lokalizacja:	Konstantynów Łódzki ul. Daszyńskiego 3 dz. nr ewid. 295;		
Branża:	SANITARNIA		Skala: 1:50
Nazwa rysunku:	AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ		Data: 12.2020
Autorzy:	Podpis:		Nr ark.
mgr inż. Adam LEWANDOWSKI uprawnienia nr: LOD/2823/PWBS/16 specjalność: śled i instalacje sanitarne		PW-1S-11	
mgr inż. Tomasz LEWINSKI uprawnienia nr: LOD/2548/PWBS/16 specjalność: śled i instalacje sanitarne			
Sprawdził/ęcy:		Podpis:	