



MPEC
WŁOCŁAWEK

MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI
CIEPLNEJ Spółka z o.o.



Włocławek, dnia 23 maja 2023 r

NE 38.18.2023

Wszyscy Wykonawcy

Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Budowa i przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej z przyłączami na odcinku od Ciepłowni MPEC do ul. Zielnej (od komory W-0 do W-1a)**”, wpłynęły pytania od Wykonawców.

Zamawiający działając zgodnie z par. 27 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku - poniżej publikuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

„Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy jest możliwość rozbicia płatności na 2 faktury lub na fakturowanie zgodnie ze stopniem zaawansowania po każdym miesiącu? Jeżeli tak prosimy o wprowadzenie stosownych zmian w treści wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje faktur częściowych.

Pytanie nr 2:

„Zamawiający w § 5 pkt 39 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ zawarł zapis dot. polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca prosi o doprecyzowanie i wyraźne wskazanie jaka jest wymaga przez Zamawiającego suma ubezpieczenia dot. realizacji przedmiotu umowy niniejszego postępowania?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że suma polisy ubezpieczeniowej o której mowa w § 5 pkt 39 projektu umowy wynosić będzie nie mniej niż wartość przedłożonej oferty, która zostanie wybrana do zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą realizującym przedmiot zamówienia.

Pytanie nr 3:

„Prosimy o informację kto wykonuje i ponosi koszty odwodnienia i napełnienia sieci? Jeżeli Wykonawca to prosimy o podanie ceny czynnika grzewczego”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż koszty opróżnienia i napełnienia sieci czynnikiem grzewczym ponosi Zamawiający, z zastrzeżeniem, iż ewentualne odwodnienie wykopu ze „zrzutu” czynnika z istniejącej sieci ciepłowniczej będzie obciążać Wykonawcę.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający posiada aktualną inwentaryzację zieleni? Jeżeli tak prosimy o załączenie”.

Odpowiedź:

Zamawiający do niniejszego pisma załącza zaktualizowaną mapę poglądową z inwentaryzacją zieleni przeznaczonej do wycinki w ramach niniejszego postępowania. Numeracja drzew i krzewów pochodzi z bazowego projektu gospodarki szatą roślinną opracowanego 16.12.2016 r. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż mogą wystąpić różnice w parametrach drzew i krzewów takich jak obwód i średnica pnia i korony, wysokość, powierzchnia itp.

Pytanie nr 5:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie niezbędne pozwolenia na wycinkę drzew, a w przypadku ich braku Zamawiający uzyska wszystkie niezbędne decyzje administracyjne oraz stosownie do okoliczności wydłuży termin realizacji zadania dla Wykonawcy”

Odpowiedź:

Zamawiający, tam gdzie jest to wymagane przepisami prawa, uzyska stosowne zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z trasą przebiegu ciepłociągu.

Pytanie nr 6:

„Czy nasadzenia zastępcze należy przyjąć zgodnie z załączonym projektem?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nasadzenia zastępcze wykona we własnym zakresie

Pytanie nr 7:

„Czy oprócz nasadzeń zastępczych należy przewidzieć opłaty administracyjne wycinki drzew i krzewów? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wysokości tych opłat”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w ofercie nie należy ujmować ani kosztów nasadzeń zastępczych, ani opłat administracyjnych za wycinkę drzew i krzewów.

Pytanie nr 8:

„Czy należy przewidzieć nadzór ornitologa?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przypadku stwierdzenia przed przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzew i krzewów że na w/w terenie znajdują się gniazda ptaków, Wykonawca winien zlecić ornitologowi ocenę, czy są to gatunki objęte ochroną w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2380).

Pytanie nr 9:

„Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje wiedzą na temat występowania wód gruntowych na terenie planowanej inwestycji? Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania odwodnienia wykopów koszty zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnych badań odnośnie wód gruntowych na terenie planowanej inwestycji. Informacyjnie podaje się, iż w 2020 r. w trakcie robót fundamentowych w ramach budowy instalacji odsiarczania i odpylania spalin zlokalizowanej w pobliżu projektowanego ciepłociągu, wody gruntowe nie pojawiły się w wykopie. Niemniej jednak w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, Wykonawca zobligowany będzie wykonać to we własnym zakresie i na koszt własny.

Pytanie nr 10:

„Czy zawory preizolowane powinny być pełnoprzelotowe czy mogą być ze zredukowanym przelotem?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zawory preizolowane mogą być zarówno pełnoprzelotowe, jak i ze zredukowanym przelotem.

Pytanie nr 11:

„Czy zawory niepreizolowane powinny być pełnoprzelotowe czy mogą być ze zredukowanym przelotem?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zawory niepreizolowane mogą być zarówno pełnoprzelotowe, jak i ze zredukowanym przelotem.

Pytanie nr 12:

„Prosimy o informację czy kolana preizolowane powinny być o promieniu gięcia 1,5D czy 2,5D?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kolana preizolowane winny być o promieniu gięcia 1,5D.

Pytanie nr 13:

„Czy należy przewidzieć badania RTG lub ultradźwiękowe spawów na rurociągach niepreizolowanych w komorach i budynkach?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć badania RTG lub ultradźwiękowe spawów na rurociągach niepreizolowanych w komorach i budynkach.

Pytanie nr 14:

„Czy Wykonawca powinien przewidzieć koszty odszkodowań związane z zajęciem terenu betoniarni na czas prowadzenia robót?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie należy przewidywać kosztów odszkodowań związanych z zajęciem terenu betoniarni na czas prowadzenia robót.

Pytanie nr 15:

„W trakcie wizji stwierdzono, że na trasie projektowanego ciepłociągu składowana jest kostka betonowa oraz kruszywa. Prosimy o informację czy magazynowane materiały zostaną usunięte przez firmę betoniarską?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wszystkie składowane wyroby i kruszywa po trasie przebiegu sieci zostaną przesunięte poza obszar robót budowlanych przez właściciela nieruchomości, na których znajduje się zakład betoniarsko-budowlany.

Pytanie nr 16:

„Czy Wykonawca powinien ująć w wycenie przewiezienie materiałów składowanych na terenie betoniarni, na trasie planowanej sieci ciepłowniczej,? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie tymczasowego miejsca składowania oraz ilości materiałów jakie trzeba będzie przewieźć”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w wycenie nie należy ujmować przewiezienia materiałów składowanych na terenie betoniarni, na trasie planowanej sieci ciepłowniczej. Materiały te zostaną przesunięte przez właściciela nieruchomości.

Zamawiający informuje, iż zapisy SIWZ nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Załącznik do pisma- mapa pogładowa z inwentaryzacją zieleni przeznaczoną do wycinki

Prezes Zarządu