



## PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ - PRZEGLĄD PODSTAWOWY -

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020r. poz. 1333).



JEDNOLITY NUMER INWENTARZOWY	- -
RODZAJ OBIEKTU	- <b>MOST</b>
NUMER DROGI (ULICY)	- <b>G100321 - ul. 29 listopada</b>
LOKALIZACJA (KILOMETRAŻ)	- <b>0+623</b>
LOKALIZACJA (GPS)	- <b>GPS: 50°08'15.0"N 19°24'40.3"E</b>
MIEJSCOWOŚĆ	- <b>Chrzanów</b>
RODZAJ PRZESZKODY	- <b>ciek</b>
NAZWA PRZESZKODY	- <b>rzeka Chechło</b>
OCENA ŚREDNIA OBIEKTU	- <b>3,71</b>
OCENA CAŁEGO OBIEKTU	- <b>3,71</b>

LEHMANN + PARTNER  
POLSKA Spółka z o.o.  
ul. Marii Dąbrowskiej 8  
62-500 Konin

 **GINGER**  
LEHMANN+PARTNER

**3**

OSOBA PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ		
Imię i Nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Specjalność uprawnień budowlanych
Sławomir Wróblewski	UAN.7342-31/94 Inspektor mostowy WKP/BD/5755/01	konstrukcyjno inżynierska <i>Sławomir Wróblewski</i> 63-604 Baranów, ul. Słoneczna 12 INSPEKTOR MOSTOWY UAN 7342-31/94 WKP/BD/5755/01 tel. 605 951 690
Data kontroli:	<b>11.09.2022</b>	Podpis: .....




**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ  
PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO  
1/ -/2022**

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI): -	5	JAD: Urząd Miejski w Chrzanowie								
2	Nr drogi: G100321 - ul. 29 listopada	6	Najbliższa miejscowość: Chrzanów								
3	Kilometraż: 0+623 GPS: 50°08'15.0"N 19°24'40.3"E	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: ciek rzeka Chechło								
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: stal	8	Długość obiektu [m]: Szerokość obiektu [m]: 12,55 4,92								

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	-	-	-	-	-	-	-	-	4	NIE	-
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	RA	DA	-	-	-	-	-	-	3	NIE	-
3	Nawierzchnia jezdni	KA	DA	RA	-	-	-	-	-	4	NIE	-
4	Nawierzchnia chodników i krawężniki	-	-	-	-	-	-	-	-	4	NIE	-
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	-	-	-	-	-	-	-	-	4	NIE	-
6	Belki podporęczowe, gzymsy	-	-	-	-	-	-	-	-	4	NIE	-
7	Urządzenia odwadniające	RA	DA	-	-	-	-	-	-	4	NIE	-
8	Izolacja pomostu	CA	-	-	-	-	-	-	-	2	NIE	-
9	Konstrukcja pomostu	-	-	-	-	-	-	-	-	4	NIE	-
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	-	-	-	-	-	-	-	-	4	NIE	-
11	Łożyska	-	-	-	-	-	-	-	-	4	NIE	-
12	Urządzenia dylatacyjne	CA	RA	DA	-	-	-	-	-	3	NIE	-
13	Przyczółki	-	-	-	-	-	-	-	-	4	NIE	-
14	Filary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	-	-	-	-	-	-	-	-	4	NIE	-
16	Przeguby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Urządzenia ochrony środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Zakotwienia cięgien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Cięgna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Urządzenia obce, w tym windy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Schody, pochylnie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Pomosty, wózki i drabiny rewizyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Instalacje elektryczne i odgromowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Inne elementy wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								<b>3,71</b>		
Temperatura [°C]: 15		<b>OCENA CAŁEGO OBIEKTU:</b>								<b>3,71</b>		
<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego</b> (opis uszkodzeń): nie występują												
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną</b> (opis uszkodzeń): nie występują												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA												
Parametr										Ograniczenie	Ocena	
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność obiektu												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4. Szerokość skrajni na obiekcie												
5. Wysokość skrajni na obiekcie												
6. Skrajnia / światło pod obiektem												
<b>ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA</b> (opis):												
<b>NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:</b>												
Z zaleceń z poprzedniego przeglądu wykonywane były prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu i prace w celu wyeliminowania podstawowych czynników mających bezpośredni wpływ na trwałość konstrukcji.												

WNIOSKOWANE ZALECENIA ADMINISTRACYJNE			
Rodzaj zalecenia		Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu		Nie	-
2. Ograniczenie nośności do [Mg]		Nie	-
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]		Nie	-
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]		Nie	-
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]		Nie	-
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]		Nie	-
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]		Nie	-
8. Oznakowanie obiektu		Nie	-
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów		Nie	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów		Nie	-
11. Wykonanie prac porządkowych		TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: TAK			
WYKONAWCA PRZEGLĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko		Nr uprawnień budowlanych	Podpis
1. Sławomir Wróblewski		UAN.7342-31/94 Inspektor mostowy WKP/BD/5755/01	
2.			
Data przeprowadzenia przeglądu: 11.09.2022			
3. ZALECENIA POKONTROLNE			
Lp.	Rodzaj zalecenia		Tryb/data wykonania
1	Wykonać prace z zakresu bieżącego utrzymania czystości i konserwacji drogowego obiektu mostowego.		3
dla pozostałych stwierdzonych nieprawidłowości nie ma potrzeby wykonywania prac naprawczych do czasu wykonania kolejnej kontroli			
4. METODY I ŚRODKI UŻYTKOWANIA ELEMENTÓW OBIEKTU NARAŻONYCH NA SZKODLIWE DZIAŁANIE WPLYWÓW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZĄCE DZIAŁANIE INNYCH CZYNNIKÓW			
Użytkowanie wszystkich elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem: TAK - NIE *			
Lp.	Wyszczególnienie elementów dla których metody i środki użytkowania są inn niż zakładane		
	Element	Zalecane metody i środki użytkowania	
*jeżeli „NIE” to należy wyszczególnić tylko te elementy obiektu, których stan nie pozwala na ich używanie zgodnie z przeznaczeniem			
DECYZJA / WNIOSEK* ADMINISTRATORA OBIEKTU			
<p>Data : .....</p> <p>(pieczęć i podpis)</p>			
DECYZJA ZARZĄDCY OBIEKTU MOSTOWEGO (wypełniać tylko gdy jest wniosek administratora obiektu):			
<p>Data : .....</p> <p>(pieczęć i podpis)</p>			

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu




PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ

3.

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania - obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI) -

L.p.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość robót netto [zł]
1	Nasypy i skarpy	Utrzymanie czystości nasypów i skarp.	1	wartość szacunkowa	1	1 200,00 zł	1 200,00 zł
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Powierzchniowe zamknięcie rys i spękań, utrzymanie czystości nawierzchni na dojazdach do obiektu.	1	wartość szacunkowa	1	800,00 zł	800,00 zł
3	Nawierzchnia jezdni	Utrzymanie czystości nawierzchni.	1	wartość szacunkowa	1	800,00 zł	800,00 zł
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Utrzymanie czystości nawierzchni.	1	wartość szacunkowa	1	600,00 zł	600,00 zł
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Utrzymanie czystości balustrad (mycie).	1	wartość szacunkowa	1	500,00 zł	500,00 zł
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Utrzymanie czystości belek gzymsowych.	1	wartość szacunkowa	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
7	Urządzenia odwadniające	Oczyszczenie elementów odwodnienia.	1	wartość szacunkowa	1	600,00 zł	600,00 zł
8	Izolacja pomostu	----	-	-	-	-	-
9	Konstrukcja pomostu	Utrzymanie czystości konstrukcji pomostu.	1	wartość szacunkowa	1	1 200,00 zł	1 200,00 zł
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Utrzymanie czystości belek stalowych.	1	wartość szacunkowa	1	1 500,00 zł	1 500,00 zł
11	Łożyska	Oczyszczenie powierzchniowe dostępnych elementów łożysk.	1	wartość szacunkowa	1	600,00 zł	600,00 zł
12	Urządzenia dylatacyjne	Powierzchniowe zamknięcie rys i spękań nawierzchni nad szczeliną dylatacyjną.	1	wartość szacunkowa	1	600,00 zł	600,00 zł
13	Przyczółki	Utrzymanie czystości powierzchni przyczółków.	1	wartość szacunkowa	1	800,00 zł	800,00 zł
14	Filary	----	-	-	-	-	-
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Utrzymanie czystości przestrzeni podmostowej i koryta cieku w granicach pasa drogowego.	1	wartość szacunkowa	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
16	Przeguby	----	-	-	-	-	-
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	----	-	-	-	-	-
18	Urządzenia ochrony środowiska	----	-	-	-	-	-
19	Zakotwienia cięgien	----	-	-	-	-	-
20	Cięgna	----	-	-	-	-	-
21	Urządzenia obce	----	-	-	-	-	-
Ogółem wartość robót [zł]							11 200,00 zł

Wykonawca przeglądu				Uwagi
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis		
Sławomir Wróblewski	11.09.2022			

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ  
1/-/2022

5.1 Tablica 2. Skala i kryteria oceny elementów

Ocena	Stan	Opis stanu elementu
5	odpowiedni	bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas przeglądu
4	zadowalający	wskazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny
3	niepokojący	wskazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje zagrożenie okresu bezpiecznej eksploatacji
2	niedostateczny	wskazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy
1	przedawaryjny	wskazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową
0	awaryjny	uległ zniszczeniu lub przestał istnieć

5.2 Tablica 3. Skala i kryteria oceny izolacji

Ocena	Stan	Opis stanu elementu
5	odpowiedni	brak objawów wskazujących na nieszczelność izolacji
2	niedostateczny	występują nieliczne małe zacieki; miejscowa naprawa może zatrzymać proces niszczenia elementu
0	awaryjny	występują rozległe przecieki powodujące zmniejszenie trwałości elementu

5.3 Tablica 4. Skala i kryteria oceny przydatności do użytkowania

Ocena	Stan	Opis stanu elementu
5	odpowiedna	parametr spełnia lub przewyższa wymagania użytkowników
2	ograniczona	parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników lub spełnia je częściowo - nie wymaga się natychmiastowych prac remontowych lub przebudowy
0	niedostateczna	parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników - wymagane jest natychmiastowe przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne wykonanie remontu lub przebudowy obiektu

Przez "średnią ocenę obiektu" należy rozumieć średnią arytmetyczną ocenę wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu.

W przypadku obiektów mostowych przez "ocenę całego obiektu" należy rozumieć ocenę stanu technicznego, która jest najmniejszą

- ze średniej arytmetycznej oceny wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu,
- z oceny konstrukcji pomostu,
- z oceny konstrukcji dźwigarów głównych
- ze średniej arytmetycznej oceny przyczółków i filarów, tzn. połowa sumy najniższej oceny przyczółków i najniższej oceny filarów ( w przypadku obiektu jednoprzęsłowego będzie to najniższa ocena przyczółków).