

Gdańsk, 15.06.2021

Nasz znak: DZP.2260.1.21

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich zabytkowych kamienic Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej

Sygnatura sprawy: ZP/01/2021

Dotyczy: WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ

---

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu do specyfikacji warunków zamówienia wniesiono zapytanie. Poniżej przedstawiamy treść pytania oraz wyjaśnienie.

Pytanie:

Proszę o podanie następujących parametrów blachy miedzianej do wykonania elementów dachu Domu Przyrodników:

- grubość blachy na pokrycie dachu,
- grubość blachy na obróbki,
- średnice rur spustowych i rynien z blachy,
- rodzaj wykończenia blachy (naturalna, patynowana, oksydowana).

Odpowiedź:

Grubość blachy na pokrycie oraz obróbki blacharskie: 0,55 mm (max. 0,7 mm; średnice rur spustowych i rynien: min. 150 mm); blacha miedziana naturalna.

Ewa Trawicka  
Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku