

Dotyczy: : „Remont pomieszczeń apteki szpitalnej w blokach „C” i „D” Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszcy ul. Seminaryjna 1, na działkach 74, 76, 77 obręb 84” – ZP/05/24

### Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

8. W opisie w punkcie 5.4 jest zapis: „wprowadzeniem szczeliny dylatacyjnej ścianek działowych od stropu wyższej kondygnacji oraz naprawę zarysowań tych ścian”. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie ściany działowe są murowane oraz o podanie długości popękanych ścian lub oznaczenie ich na rzucie.

**Odpowiedź:**

Tak, wszystkie ścianki gr 12cm i 6cm są ścianami murowanymi. Tak- zgodnie z Ekspertyzą techniczną wykonaną przez p. Adama Olejniczaka– nacięcia należy wykonać dla wszystkich ścianek działowych-: tych popękanych i tych niepopękanych.

18. W związku z oczekiwaniem na wyceny przez dostawców urządzeń proszę o przesunięcie terminu złożenia oferty. Proponuję złożenie oferty do dnia 6.12.2024. Dodatkowy termin umożliwi zebranie ofert i złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przesunął termin składania ofert do 18.12. 2024 r.

19. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennych urządzeń o podobnych parametrach, w projekcie wpisano m.in Szafę klimatyzacji precyzyjnej ze skraplaczem Vertiv KL2 - SOFKA HCR 10?

**Odpowiedź:**

Tak, dopuszcza się zastosowanie urządzeń zamiennych o tożsamych parametrach technicznych, porównywalnym standardzie jakościowym i okresie gwarancji.

Dyrektor  
ds. zamówień publicznych  
i organizacji

Małgorzata Sondej-Orłowska

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.