

Oznaczenia:

- przewody instalacji gazu
- kurek gazowy
- filtr gazu

UWAGI

1. Przewody projektowanej instalacji gazowej zaprojektowano z rur stalowych czarnych b/sz. Łączenie rur przez spawanie.
2. W obszarze rury osłonowej nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie.
4. Przejścia przez przegrody należy wykonać w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie.
5. Przewody instalacji gazowej należy prowadzić po ścianie w sposób nie naruszający konstrukcji nośnej budynku. W przypadku wątpliwości zgłosić do inwestora lub projektanta.
6. Instalację wewnętrzną należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi poprzez montaż monobloku izolacyjnego bezpośrednio na rurociągu za kurkiem głównym.

Inwertor: GMINA BIERUŃ ul. Rynek 14 43-150 Bieruń	*adres:* BIERUŃ ul. Rynek 17/2 43-150 Bieruń

nazwa:

„Zamieszkajmy razem – wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego"

projektant: mgr inż. Łukasz Kaczmarek			*branża:* *instalacje sanitarne*
specjalność: *inst. sanitarne*	*nr uprawnień:* SLK/0271/PWBS/22	*data:* *marzec 2023*	
sprawdzający: mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych			*faza:* ***PW***
specjalność: *inst. sanitarne*	*nr uprawnień:* SLK/4775/PWOS/13	*data:* *marzec 2023*	*skala:* -
opracowanie: -			

tytuł:

Instalacja gazu-Aksonometria

nr rys:

IS-G-02