

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 17.02.2022 r.

Wysokie Mazowieckie dn. 17.02.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
Zamówienia Publicznego**

**Dotyczy:** Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 Pzp na:  
„Instalowanie instalacji klimatyzacji w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem”.  
**Oznaczenie sprawy: 4/2022**

**Zapytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie robót fakturami częściowymi np. rozliczenie miesięczne za wykonanie pewnego zakresu robót?

**Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ i Projektowanymi postanowieniami umowy.**

**Zapytanie nr 2:**

Wysokość przestrzeni między sufitowych w częściach w których będzie instalowany system klimatyzacji?

**Wyjaśnienie: Wysokość przestrzeni między sufitowych kształtuje się w granicach od 25 cm do 40 cm.**

**Zapytanie nr 3:**

Sposób prowadzenia przewodów freonowych. W korytach baks, w obejmach czy w innej technologii?

**Wyjaśnienie: W obszarach niewidocznych w korytach, obejmach, natomiast w obszarach widocznych zgodnie z wystrojem pomieszczeń.**

**Zapytanie nr 4:**

Z jakiego materiału wykonane są ściany szpitala.

**Wyjaśnienie: Konstrukcja tradycyjna murowana, cegła mała czerwona.**

**Zapytanie nr 5:**

Sposób prowadzenia przewodów elektrycznych. W korytach baks, w uchwytach OBO czy w innej technologii?

**Wyjaśnienie: Przewody elektryczne prowadzić w korytach kablowych. W częściach Szpitala gdzie są już wykończone ściany a nie da się prowadzić przewodów za sufitami podwieszanymi w listwach instalacyjnych natynkowo.**

**Zapytanie nr 6:**

W miejscach gdzie jest możliwość odprowadzenia skroplin grawitacyjnie, ale będzie trzeba zamontować korytko instalacyjne w widocznym miejscu jest konieczność użycia pompki skroplin?

**Wyjaśnienie: TAK.**

**Zapytanie nr 7:**

Z czego składa się pokrycie dachowe? Jaka jest konstrukcja dachu w miejscach przebić?

**Wyjaśnienie: Papa dachowa, styropian, beton.**

**Zapytanie nr 8:**

W związku z prowadzonym postępowaniem mam pytanie odnośnie SWZ, czy przewidujecie Państwo możliwość wystawiania przez wykonawcę faktur częściowych z wykonanych robót.

**Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SWZ i Projektowanymi postanowieniami umowy.**

**Zapytanie nr 9:**

Proszę również o udostępnienie pliku przedmiaru robót w formacie .ath lub podobnym.

**Wyjaśnienie: Zamawiający nie dysponuje formatem innym niż pdf.**

**Kierownik Zamawiającego  
Bożena Grotowicz**