


Załącznik nr 1 Inwentaryzacja instalacji elektrycznej.



Rozdzielnia Główna budynku – modernizowana po przebudowie w okresie 2015-2016.
Stan określono jako zadowalający. Widoczny zapas miejsca.



Centrala SSP – stan zadawalający.



Wnętrze centrali SSP- zgodne z dokumentacją archiwalną na podstawie, której aktualizacji schematu SSP.



Cały obiekt posiada czynną instalację SSP.

Dokumentacja fotograficzna wnętrza rozdzielni RP3. Schemat i wyposażenie pokrywa się z projektowanym wg dokumentacji archiwalnej.



ROZDZIELNICE
Pepowo, ul. Gdańska 3, 83-330 Żukowo, tel. (058) 681-05-89

Typ: 3RU
Nr: 14999 88-7035-0941 2-05

DANE TECHNICZNE
Un: 400 V In: 63 A
Ui: 690 V IP: 44
KLASA IZOLACJI: I

CE
ROK 2014

UWAGA !!!
PRZED POMIAREM INDUKTOREM
(MIERNIKIEM STANU IZOLACJI)
ODŁĄCZYĆ APARATY
ZAWIERAJĄCE PODZESPOŁY
ELEKTRONICZNE LAMPKI
SYGNALIZACYJNE I
OGRANICZNIKI PRZEPIEĆ

Obudowy stalowe, malowane
proszkowo farbami strukturalnymi, nie
są przystosowane do montażu
zewnętrznego. W przypadku montażu
na zewnątrz producent nie udziela
gwarancji na trwałość powłoki.
Do montażu zewnętrznego zaleca się
stosowanie obudów wykonanych z
blachy aluminiowej, malowanej
proszkowo farbami gładkimi.

ROZDZIELNICA "3RU"
Pi=4,2kW
Po=1,9kW

