

Numer dokumentu: P/MS/017859/2020/002

Gdańsk, 11.01.2021



Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Projektów Inwestycyjnych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Dotyczy: przygotowania i realizacji przez Gminę Miasta Gdańska inwestycji w ramach programu pn. „Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich”.

Szanowni Państwo,

odpowiedzi na pismo znak: WPI-II.7011.25.2020.PL/2185971 informujemy, że w zakresie wskazanych lokalizacji aktualnie posiadamy następującą infrastrukturę techniczną:

- przebudowa mostu w ciągu ul. Litewskiej – sieć wysokoparametrowa preizolowana 2xDn125 podwieszona pod mostem
- przebudowa nad Odpływem Motławy w ciągu ul. Zawodników – brak infrastruktury ciepłowniczej
- przebudowa przepustu w ciągu Potoku Królewskiego pod ul. Grunwaldzką – brak infrastruktury ciepłowniczej
- modernizacja mostu ze wzmocnieniem w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą Motławą – brak infrastruktury ciepłowniczej
- budowa mostu stałego w ciągu ul. Osiedle Oplotki – brak infrastruktury ciepłowniczej
- przebudowa mostu nad kanałem melioracyjnym w ciągu ul. Tarcice – brak infrastruktury ciepłowniczej
- przebudowa mostu nad rzeką Stara Motława w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie – brak infrastruktury ciepłowniczej
- modernizacja mostu ze wzmocnieniem w ciągu ul. Toruńskiej nad Nową Motławą – sieć wysokoparametrowa preizolowana 2xDn80 podwieszona pod mostem
- budowa mostu w ciągu ul. Przybrzeżnej nad rzeką Radunią – brak infrastruktury ciepłowniczej

Ponadto informujemy, że obecnie nie planujemy rozbudowy oraz modernizacji sieci ciepłowniczych na wyżej wymienionych obszarach.

Poniżej przedstawiamy wytyczne, które należy uwzględnić przy projektowaniu wymienionej inwestycji:

1. Należy przewidzieć w projekcie modernizacji zabezpieczenie sieci ciepłowniczych na czas przeprowadzania robót.

2. Należy zapewnić dostęp do sieci ciepłowniczych podwieszonych pod modernizowanymi mostami.
3. Projekty **muszą uwzględniać** możliwości wykonywania remontów, konserwacji i wymiany sieci ciepłowniczej oraz jej napraw.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Grupy GPEC, tel.: 58 52 43 580, e-mail: bok@gpec.pl.

Z poważaniem,



Signed by /
Podpisano przez:

Adriana Hońdo

Date / Data: 2021-
01-11 16:33

Adriana Hońdo

koordynator ds. planowania inwestycji i rozwoju



Signed by /
Podpisano przez:

Mateusz Marek
Stachniak

Date / Data: 2021-
01-11 14:35

Mateusz Stachniak

specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju