


UWAGI:	1) Propozycja układu konstrukcji o obciążeniu balastowym - zgodnego z opisem technicznym: - Możliwe do poł. rzędy modułów PV łączyć dodatkowymi profilami - częściowa konstrukcja zespojona - Obciążenie balastowe na 1 szt. modułu PV 50 kg, dla krańcowych 75 kg - Konstrukcja wsporcza z wiatrownicami dla każdego modułu PV - Dla innych wariantów zastosowanej konstrukcji wsporczej, obciążenie określić indywidualnie 2) Na dzień wykonania opracowania, instalacja odgromowa wykazywała znaczną degradację - rekomendowana modernizacja		<div><div>Sazet sp. z o. o. Wójcin 239, 88-324 Jeziora Wielkie NIP: 5571703105 +48 735 246 546 biuro@sazet.com.pl</div></div>		INWESTOR: Powiat Radziejowski, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów NIP 889-149-13-27	SYGNATURA: PV_R_7/02.2023
			NAZWA: Dokumentacja techniczna mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 26,04 kW dla obiektu użyteczności publicznej		SKALA: 1:100	
LEGENDA:	<div><div></div> Proj. moduł fotowoltaiczny o mocy 420 W Konstrukcja wsporcza - "Trójkąt poziom, 15st. - balastowa"</div> <div><div></div> Proj. bloczek betonowy 25 kg - obciążenie balastowe</div> <div><div></div> Istn. instalacja odgromowa, drut FeZn fi8 W przypadku znacznej degradacji, konieczne ponowne ułożenie</div> <div><div></div> Proj. instalacja odgromowa, drut FeZn fi8 Występ odgromowy h=1,0 m, drut FeZn fi8</div> <div><div></div> Proj. połączenie wyrównawcze konst. PV, min. LgY 16mm2 W przypadku braku zachowania ods. sepracyjnego pomiędzy inst. odg.</div> <div><div></div> Złącze krzyżowe lub proste</div>		OBIEKT: Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów		NR RYS: 03	
			TYTUŁ RYSUNKU: Plan wymiarowy		DATA: 27.02.2023	
			Projektant br. Elektryczna	mgr. inż. Patryk Michalski Nr Upr. KUP/0271/PBE/21 <small>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych</small>	PODPIS:	FORMAT: A3