

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA Z O.O.

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

TEL. 52 33 38 810 FAX. 52 33 38 816

sekretariat@pumnowe.pl

www.pumnowe.pl

NIP 5591512822 REGON 091480779 KRS 0000195428



0214105125

Nowe, dnia 11.12.2025 r.

Gmina Nowe
Plac Św. Rocha 5
86-170 Nowe

URZĄD GMINY NOWE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Data wpływu 11-12-2025

WARUNKI TECHNICZNE

Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Znak 7206/21

1. Inwestor:
Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5; 86-170 Nowe.
2. Opis inwestycji:
Projektowany budynek żłobka, dz. Nr 528/7, obręb Nowe.
3. Stan istniejący sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej:
 - Wodociąg: sieć wodociągowa wd100 na działce 528/6, 528/3;
 - Kanalizacja sanitarna: sieć kanalizacji sanitarnej ks200 na działce 528/6, 528/3;
 - Kanalizacja deszczowa: Kanalizacja deszczowa kd250 na działce 528/6, 528/5 528/3.
4. Techniczne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej:
 - Projektowane przyłącze zasilić bezpośrednio z sieci wodociągowej na działce 528/6, 528/3,
 - Miejsce dostawy i odbioru wody – wodomierz główny zlokalizowany w studni wodomierzowej lub budynku,
 - Wszelkie koszty związane z wykonaniem przyłączenia do sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem głównym ponosi właściciel obiektu,
 - Dostawca wody zobowiązany jest do zaopatrzenia przyłącza wodociągowego w legalny wodomierz, który przed zamontowaniem musi być zarejestrowany w PUM Sp. z o.o.. W przypadku zainstalowania w budynku dodatkowych wodomierzy (podliczników) na poszczególnych odbiorców, rozliczenia prowadzić będzie właściciel obiektu,
 - Włączenie do sieci wodociągowej wykonać pod pełnym nadzorem PUM Sp. z o.o. Nie dopuszcza się wykonania włączenia do sieci bez zgody PUM Sp. z o.o.,
 - Naprawa, remont oraz konserwacja instalacji wodociągowych i przyłącza wodociągowego z wyłączeniem wodomierza głównego należy do właściciela obiektu.
5. Techniczne warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej:
 - a. Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przyłącze do istniejącej studni rewizyjnej na działce 528/6.
6. Techniczne warunki przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej:
 - a. Włączenie do sieci kanalizacji deszczowej poprzez przyłącze do istniejącej studni rewizyjnej na kolektorze kd250.
7. Wytyczne techniczne projektowania i wykonawstwa:
 - a. Wytyczne techniczne:
 - i. Materiał:

7.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA z o.o. w NOWEM
Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe,
NIP 559-15-12-822, KRS 0000195428, REGON: 091480779

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA Z O.O.

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

TEL. 52 33 38 810 FAX. 52 33 38 816

sekretariat@pumnowe.pl

www.pumnowe.pl

NIP 5591512822 REGON 091480779 KRS 0000195428



1. Przyłącza wodociągowe: PE HD 100 RC PN 10 (przyłącza min. DN 32),
2. Kanalizacja sanitarna: PVC-U SN 8 (przyłącza min DN 160),
3. Kanalizacja deszczowa: PVC lub PP SN8.
- ii. Każdy stosowany materiał do wykonania sieci i przyłączy wodociągowych powinien posiadać atest higieniczny PZH,
- iii. Na trasie sieci i przyłączy nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych ani składowisk,
- iv. Nad przewodami wodociągowymi należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm, taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rurociągu,
- v. Zestaw wodomierzowy powinien być wyposażony w zawór zwrotny antyskażeniowy od strony instalacji wewnętrznej.
- b. Warunki odbioru:
 - i. Włączenie do sieci miejskiej może nastąpić po odbiorze technicznym dokonany przez przedstawiciela PUM Sp. z o.o. potwierdzonym pisemnie protokołem,
 - ii. Rozpoczęcie dostawy wody i odprowadzania ścieków uwarunkowane jest zawarciem umowy. Wniosek o zawarcie umowy składa inwestor,
 - iii. Należy zobowiązać wykonawcę do powiadomienia PUM Sp. z o.o., co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem, o rozpoczęciu robót.
8. Ilość wody i ścieków:
 - a. Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo-gospodarcze: $Q_{dśr} = 3,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$,
 - b. Średnia dobową ilość ścieków: $Q_{dśr} = 3,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$.
9. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej:
 - a. Niniejsze warunki techniczne stanowią jedynie podstawę dla projektanta do opracowania projektu, a nie stanowią zezwolenia na wykonanie włączenia do sieci miejskich,
 - b. Projekt techniczny musi być opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami,
 - c. W przypadku projektowania przyłącza przez działki osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę na wykonanie robót i wbudowanie w teren działki elementów przyłącza,
 - d. Uzgodnienie wykonania przyłącza z Zarządcą drogi i zajęcia pasa drogi wraz z organizacją ruchu na czas wykonania robót po stronie Inwestora,
 - e. Projekt techniczny po opracowaniu należy uzgodnić z innymi gestorami uzbrojenia znajdującego się w obrębie projektowanego przyłącza, a następnie przedłożyć do uzgodnienia w 2 egz. w PUM Sp. z o.o., z których jeden pozostaje do celów eksploatacyjnych i archiwalnych,
 - f. Niniejsze warunki techniczne należy dołączyć do projektu budowlanego.
10. Termin ważności warunków:
 - a. Powyższe warunki techniczne są ważne na okres 2 lat od daty wydania.

Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Usług Miejskich
Sp. z o.o. w Nowem
mgr Cezary Bałewski