

Temat: FW: warunki techniczne przedłużenie ul. Przemysłowej

Nadawca: <biuro@betaprojekt.pl>

Data: 07.06.2021, 10:08

Adresat: '"Andrzej Litwin"' <alitwin@ost.net.pl>

Dzień dobry,

Panie Andrzeju, w załączeniu przesyłam mail otrzymany z PUK Ropczyce.

Kierownik Wojciech Iwan, który przekazał te informacje, prosi o kontakt na etapie projektowania, aby mógł ustalić z Panem szczegóły.

Przekazałem, że będzie się z nim kontaktowała już bezpośrednio osoba projektująca branżę.

Kontakt do PUK Ropczyce tel. 17 22 18 296, 17 22 18 298 wew.105

Pozdrawiam,
Roman Charchut

From: info@pukropczyce <info@pukropczyce.eu>

Sent: Monday, June 7, 2021 9:36 AM

To: biuro@betaprojekt.pl

Subject: Re: warunki techniczne przedłużenie ul. Przemysłowej

Dzień dobry.

Istniejące kable SN: HAKFtA 3x120

Istniejący kabel NN: YKSY 14x2,5

Drugi kabel NN - nieczynny.

Kable należy wymienić łącznie z głowicami w stacji trafo - brak miejsca na zapasy przy zatosowaniu połączenia w mufach obok stacji.

W dniu 31.05.2021 o 09:44, biuro@betaprojekt.pl pisze:

Dzień dobry

w nawiązaniu do wydanych warunków technicznych dot. Przebudowy i zabezpieczania sieci wodociągowych i kabli energetycznych, zwracam się z prośbą o doprecyzowanie typu istniejących kabli podlegających odcinkowej wymianie. Informacja ta jest nam niezbędna do zaprojektowania przebudowy, wystarczające dla nas będzie krótkie info mailowe.

Pozdrawiam
Roman Charchut

--

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12
39-100 Ropczyce

tel: 17 22 18 296; 17 22 18 298