

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2640G Krojanty – Pawłowo. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa naturalne łamane o parametrach: C90/3, LA \leq 25, WA242, F2?

Ad1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw naturalnych łamanych o parametrach spełniających wymagania C90/3 LA \leq 25, WA242, F2 za wyjątkiem skał osadowych.

STAROSTA

Marek Szczepański

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje
2. a/a