



Bydgoszcz, 15.02.2022 r.

ZP.16.DAOiK.2021

WYJAŚNIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, o wartości przedmiotu zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł. na zakup i dostawę materiałów elektrycznych dla Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy w 2022 r.

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Poz. 19 - koszulki termokurczliwe - Jaki rozmiar koszulek należy wycenić?

Odpowiedź: Rozmiar 6 mm.

Pytanie nr 2

Poz. 28 - Opaski zaciskowe mix - O jaki rozmiar opasek zaciskowych chodzi? Czy rzeczywiście chodzi o 5 sztuk, czy 5 opakowań (po 100 szt.)

Odpowiedź: Rozmiar 4,8x300mm , 5 op. po 100szt.

Pytanie nr 3

Poz. 36 - Przewód elektryczny 3x1,5mm - Jakiego typu przewód należy wycenić?

Odpowiedź: YDYp 3x1,5mm² 450/750 v

Pytanie nr 4

Poz. 38 - Przewód elektryczny 3x1,5mm 10 mb - Jakiego typu przewód należy wycenić?

Odpowiedź: YDYp 3x1,5mm² 450/750v

Pytanie nr 5

Poz. 39 - Przewód elektryczny 3x2,5mm - Jakiego typu przewód należy wycenić?

Odpowiedź: YDYp 3x2,5mm² 750v

Pytanie nr 6

Poz. 47 - Świetlówka P1-C 18W/840 - Zapewne chodzi o świetlówki PL-C 18W/840, proszę o określenie ilości pinów.

Odpowiedź: Świetlówka kołowa, 4 piny.

Dyrektor Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
Bożena Degler - Łaniewska