

Muszyna, dnia 22 listopada 2024 r.

Zp.271.36.2024
Miasto i Gmina Uzdrawiskowa Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „**Remont drogi gminnej nr 292956K w km od 0+000 do 0+276 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna**”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) niniejszym przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – bitumicznej wskazanej w przedmiarze robót poz. 17 na powierzchni 645 m2, należy wykonać na istniejącej nawierzchni betonowej.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza, że 645 m2 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych wskazane w poz. 17 przedmiaru należy wykonać na istniejącej nawierzchni betonowej.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie kategorii ruchu drogi objętej niniejszym zamówieniem.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że kategoria drogi to KR2.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem
mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk
Zastępca Burmistrza MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)