



# STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Nakło nad Notecią, 03.12.2024 r.

WRZ.5532.28.2024

## Do oferentów

Dotyczy zadania:

„Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią”

Zapraszam do złożenia oferty na dostawę agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

## I. Opis zamówienia

Zamówienie dotyczy dostawy do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego zamontowanego na przyczepie homologowanej do transportu oferowanego agregatu o DMC max 2000 kg z hamulcem najazdowym, którego parametry, dane techniczne i właściwości użytkowe przedstawiono poniżej:

- Rok produkcji 2024;
- Moc znamionowa PRP: minimum 62,5 kVA – 50 kW;
- Moc max/awaryjna LTP: minimum 66kVA – 52,8kW;
- Napięcie – częstotliwość 400V/230V – 50 Hz
- Prąd znam PRP/ max LTP: 86,7 A / 95,4 A
- Rodzaj zabudowy: agregat obudowany/wyciszony – wersja w obudowie stalowej, ocynkowanej odpornej na czynniki atmosferyczne;
- Stopień ochrony: minimum IP44
- Klasa osiągnięć: minimum: G3
- Moc silnika: minimum 84 KM
- Obroty silnika: minimum 1500 obr/min
- Liczba cylindrów: minimum 4
- Chłodzenie silnika: cieczą
- Paliwo silnika: olej napędowy
- Pojemność zbiornika silnika: nie mniej niż 100l;
- Czas pracy na zbiorniku: minimum 20 godz.
- Gniazda: 125A/400V + 32A/400V + 230V
- Gniazda bez zabezpieczeń różnicowych;
- Dodatkowo należy dołączyć następujące kable przejściowe: pierwszy – 125A/63A, drugi – 32A/16A;
- Przyczepa: przyczepa homologowana 2-osiowa.

Ponadto agregat ma być wyposażony w następujące elementy:

- prądnica
- Akumulator;
- Tłumik wydechu zabudowany w obudowie;
- Płyny eksploatacyjne (olej, płyn chłodniczy);
- Paliwo w ilości niezbędnej do startu;



# STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ

## Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

- Obudowana z blachy ocynkowanej, zamykana na klucz;
- Wyłącznik awaryjny STOP na obudowie;
- Wyłącznik magnotermiczny 4-ro torowy;
- Odbiór mocy zaciski
- Elektroniczny regulator obrotów silnika;
- Instrukcja obsługi agregatu, silnika, prądnicy;
- Schematy elektryczne;
- Certyfikat gwarancji
- Deklaracja zgodności CE.

### II. Terminy

Planowany termin dostawy: do 18 grudnia 2024 r.

### III. Inne warunki realizacji zlecenia

1. Koszt dostawy po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia w zakresie obsługi technicznej dostarczonego przedmiotu zamówienia dla trzech pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, na terenie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Dostawa agregatu nastąpi na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce, teren Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią.
4. Przewiduje się zawarcie umowy z Wykonawcą.
5. Wykonawca oświadczy, że agregat wraz z przyczepą, stanowią jego własność i są wolne od wad fizycznych i prawnych, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie są przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia, co Wykonawca gwarantuje.
6. Wydanie Zamawiającemu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi komisyjnie, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego spisane przez strony w dniu odbioru, tj. najpóźniej do dnia 18 grudnia 2024 r.
7. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie przeprowadzony przez Wykonawcę pokaz działania agregatu i stwierdzenie w protokole zdawczo - odbiorczym, poprawności jego funkcjonowania.
8. Wykonawca, na co najmniej **2 dni** przed gotowością przekazania agregatu zawiadomi Zamawiającego o dacie i godzinie możliwego przekazania, przy czym odbiór nastąpi wyłącznie w dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 14:00.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego agregatu oraz kontroli urządzeń w nim zamontowanych, przed podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru agregatu zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:
  - 1) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie agregatu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wydania przedmiotu umowy bez wad, na koszt Wykonawcy, w określonym przez Zamawiającego terminie, nie później jednak niż z upływem 7 dni, lub od umowy odstąpić,
  - 2) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru agregatu do czasu usunięcia tych wad, wyznaczając jednocześnie termin na dokonanie tej czynności nie dłuższy niż 7 dni.
11. Za dokonanie odbioru agregatu strony uważają obustronne podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego, w którym nie zostaną stwierdzone wady.
12. Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną agregatu w języku polskim (katalog części zamiennych, instrukcja obsługi, schematy instalacji).
13. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne agregatu.
14. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.



# STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

15. Na agregat Wykonawca udziela nie mniej, niż **36 - miesięcznej gwarancji**.
16. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis oraz części dla dostarczonego agregatu w okresie gwarancji.
18. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie naprawy i koszty, nie wynikające z normalnego użytkowania agregatu.
19. Zgłoszenia awarii będą dokonywane telefonicznie lub mailem w dni powszednie w godzinach od 7.00 - 15.00. Czas reakcji serwisu ustala się do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.
20. W przypadku, gdy w okresie gwarancji naprawa nie może być dokonana w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny oraz pokryje koszty transportu agregatu do serwisu.
21. W przypadku, gdy w okresie gwarancji zaistnieje konieczność naprawy agregatu przez czas dłuższy niż 14 dni Wykonawca na czas naprawy zapewni Zamawiającemu agregat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych niż agregat naprawiany.
22. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie gwarancji, jeżeli reklamował wadę lub usterkę przed upływem terminu gwarancji.

#### IV. Kryterium oceny ofert:

Cena - 100%.

#### V. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów poprzez zamieszczenie na platformie zakupowej komunikatu publicznego o wyborze oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prowadzenie dodatkowych negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli równorzędne oferty.
3. Zamawiający dopuszcza prowadzenie dodatkowych negocjacji z oferentem którego oferta okaże się najkorzystniejsza ekonomicznie.
4. Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku gdy oferta najkorzystniejsza ekonomicznie przewyższy kwotę, którą Zamawiający planował zabezpieczyć na realizację zadania.

Wicestarosta Nakielski

Michał Dubkowski

