

Znak sprawy: ZP.271.1.2021

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Osieczna
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
64-113 Osieczna
tel. +48 65 535 00 16; fax +48 65 535 06 48
e-mail: urząd@osieczna.pl

Osieczna, 17.02.2021 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę ścieżki edukacyjno-ekologicznej z wieżą obserwacyjno-widokową”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie z dnia 15.02.2021 r.:

Pytanie:

Czy istnieje możliwość zmiany projektowej z przekroju okrągłego słupa na prostokątny przy zachowaniu wszelkich właściwości wytrzymałościowych oraz wielkości przekroju? Przekrój prostokątny/kwadratowy jest tańszy w produkcji co znacznie wpływa na całkowity koszt inwestycji a także w trakcie montażu bardzo przyspiesza prace.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na zmianę przekrojów okrągłych na prostokątne ze względu na nośność elementów. Okrągłaki w każdym kierunku mają tę samą nośność, natomiast przekrój prostokątny w kierunku X i Y ma różną nośność, co się wiąże z zastosowaniem większych przekroi. W przypadku zamiany przekrojów musiałyby być przedstawione obliczenia oraz wykonany projekt zamienny, co nie jest w interesie Zamawiającego.

W środowisku leśnym elementy strugane (okrągłaki) mają lepsze parametry eksploatacyjne oraz łatwiejsza jest jego konserwacja.

Ze względu na walory wizualne wieży widokowej przekroje okrągłe bardziej pasują do tego typu budowli.