

## WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania pn.: **Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 323 Leszno – Henrykowo od km 6+300 do km 7+560.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje:

### **Pytanie:**

Dotyczy zaprojektowanej warstwy przeciwspekaniowej – geosiatki z włókien szklanych i węglowych o wytrzymałości min. 200/100 kN/m, wstępnie przesączonej asfaltem:

Wykonawca zgłasza brak dostępności materiału do wykonania w/w warstwy, w oparciu o informacje otrzymane od producenta jedynej dostępnej na rynku spełniającej wymagania SST i zatwierdzonej przez Zamawiającego geosiatki.

Ze względu na ogromne zapotrzebowanie przemysłu lotniczego, który po okresie pandemicznych ograniczeń gwałtownie zwiększył swoje zapotrzebowanie na włókno węglowe na rynku występuje brak tego materiału oraz duża niepewność co do kolejnych dostaw. W związku z tym producent poinformował nas, że jest zmuszony wstrzymać okresowo przyjmowanie jakichkolwiek nowych zamówień na siatki szklano-węglowe i węglowo-węglowe.

Producent nie jest w stanie określić wiarygodnego terminu realizacji dostaw na w/w siatki. Według informacji od największych producentów włókna węglowego sytuacja być może ulegnie poprawie na przełomie jesieni i zimy.

W związku z powyższym oraz wymaganym terminem zakończenia robót 64 dni, Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację treści SWZ w celu dopuszczenia siatek o podobnych parametrach innych producentów.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku materiałów budowlanych, na etapie przetargu należy wycenić siatkę przeciwspekaniową z włókien szklano-węglowych zgodnie z opisem zawartym w SST oraz TER. W przypadku braku dostępności geosiatki o wymaganych parametrach technicznych na etapie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający podejmie decyzję o możliwości zastosowania materiałowych rozwiązań zamiennych.