

**PYTANIA I ODPOWIEDZI  
ORAZ MODYFIKACJA SWZ**

Nr sprawy: **WPF.271.6.2023**

**dot: Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej**

- I. Gmina Orzysz na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**1.Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 24.02.2023 r.**

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź:

*Zamawiający posiada wszystkie decyzje umożliwiające prowadzenie prac drogowych oraz dotyczących budowy sieci wod-kan. W chwili obecnej Gmina Orzysz jest na etapie uzyskania pozwoleń na wykonanie przejścia pod torami oraz przebudowy sieci wodociągowej o dł. ok 400 m.*

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Odpowiedź:

*Potwierdzamy.*

**Pytanie nr 3**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odpowiedź:

*Zamawiający jest właścicielem gruntów oraz posiada zgody od PKP i właścicieli prywatnych.*

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że pobocze filtracyjne gł. 100cm należy wykonać z mieszanki kruszywa 0-31,5 C50/30 – zgodnie z SST D-04.04.02.

Odpowiedź:

*Pobocze filtracyjne należy wykonać z kruszywa 0/31,5 C50/30*

**Pytanie nr 5**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego.

Odpowiedź:

*Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego.*

**Pytanie nr 6**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, kto jest właścicielem destruktu pochodzącego z frezowania istniejącej nawierzchni jezdni. Jeżeli jest nim Zamawiający, to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w stanie odebrać od Wykonawcy materiał na podstawie karty przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:

*Właścicielem destruktu jest Wykonawca. W zakresie Wykonawcy jest zutylizowanie powstałego destruktu.*

**Pytanie nr 7**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, kto jest właścicielem destruktu pochodzącego z frezowania istniejącej nawierzchni jezdni. Jeżeli jest nim Zamawiający, to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest w stanie odebrać od Wykonawcy materiał na podstawie karty przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:

*Właścicielem destruktu jest Wykonawca. W zakresie Wykonawcy jest zutylizowanie powstałego destruktu.*

## **Pytanie nr 8**

Przedmiar robót drogowych poz. nr 2 d.1: „Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów zaworów

### Odpowiedź:

*Wycena obejmuje regulację studzienek oraz zasuw wodociągowych. W przypadku odkrycia studzienki/zasuw, jej stan techniczny okaże się niezadowalający należy zasuwę doprowadzić do poprawnego stanu technicznego*

II. Gmina Orzysz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

**1.** Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w zakresie w jakim w nich opisano.

**2.** Powyższa zmiana jest zmiana nieistotną treści SWZ, w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszystkie terminy dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Burmistrza  
Beata Jażdżewska