

Legenda:

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY WYBURZANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Przegrody pionowe

SZ1
1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY
44 cm - CEGŁA ISTNIEJĄCA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
15 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY λ=0,038
2 cm - PŁYTKA KLINKIEROWA NA ZAPRAWIE

SZ2
1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY
44 cm - CEGŁA ISTNIEJĄCA
15 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY λ=0,038
1 cm - TYNK CIENKOWARSTWOWY

SZ3
1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY
36 cm - CEGŁA ISTNIEJĄCA
15 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY λ=0,038
1 cm - TYNK CIENKOWARSTWOWY

SZ4
1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY
20 cm - CEGŁA ISTNIEJĄCA
15 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY λ=0,038
1 cm - TYNK CIENKOWARSTWOWY

SZ5
1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY
44 cm - CEGŁA ISTNIEJĄCA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
15 cm - POLIESTYREN EXTRUDOWANY λ=0,038
FOLIA KUBEŁKOWA

SD1
ODPORNOŚĆ OGNIOWA REI 60
2,5 cm - 2 x PŁYTA GIPS-KARTON
10 cm - WEŁNA MINERALNA
2,5 cm - 2 x PŁYTA GIPS-KARTON

SD3
6 cm - BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO

SW1
1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY
70 cm - PUSTAK CERAMICZNY
1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY

SW2
1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY
25 cm - PUSTAK CERAMICZNY
1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY

SW3
1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY
30 cm - PUSTAK CERAMICZNY
1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY

SW4
1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY
16 cm - PUSTAK CERAMICZNY
1 cm - TYNK WEWNĘTRZNY

SD2
2,5 cm - 2 x PŁYTA GIPS-KARTON
10 cm - WEŁNA MINERALNA
2,5 cm - 2 x PŁYTA GIPS-KARTON

Sc.N. Szacht prądy niskie (teletechniczny)
Sc.TT. Szacht prądy wysokie
RG Rozdzielnica główna
RP TK Rozdzielnica

Główny (przeciwpożarowy) wyłącznik prądu - zespół przycisków wg opisu technicznego
Wypust elektryczny
- Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t
- Gniazdo elektryczne 2P+Z p/t
- Puszka podłogowa 24 modułowa- ramka i pokrywa ze stali nierdzewnej
- Rura ochronna giętka 2x D50 mm pod posadzką

Elementy dachowe

Kominy rozbierane powyżej połaci dachu.
Poniżej zachowane istniejące z uwglednieniem ich przebudów

ŁAWA KOMINIARSKA
100/120/200 cm x 25cm

STOPIEŃ KOMINIARKSI
19cm x 27cm

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU, NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI TECHNICZNYMI.
3. PRZYGOTOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POPRZEDZIĆ DOKŁADNYM SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I W RAZIE KONIECZNOŚCI NA BIEŻĄCO DOSTOSOWYWAĆ PROJEKT POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM DO ZASTAŁEJ SYTUACJI.
4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW I OSÓB POSTRONNYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI I WYPOSAŻENIA BUDYNKU (INSTALACJI I PRZEWODÓW KOMINOWYCH)
5. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE NA ŚCIANACH PIONOWYCH NALEŻY WYPROWADZIĆ CO NAJMNIEJ 30 cm POWYŻEJ POWIERZCHNI TERENU.
6. PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW KONSTRUKCYJNYCH.
7. WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAĆ PŁYTĄ GK NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ.
8. ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY IZOLOWAĆ MATERIAŁEM NIEPALNYM, ZAPEWNIAJĄCYM ODPOWIEDNI WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ.
9. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE ZAWARTE W PROJEKCIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE, WYZNACZAJĄCE TYP ORAZ STANDARD PLANOWANY DLA DANEGO ELEMENTU PROJEKTU.
NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI KONKRETNE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE ROZWIĄZANIAMI ALTERNATYWNYMI POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ORAZ POD WARUNKIEM WYRAŻENIA ZGODY PRZEZ PROJEKTANTA.
10. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI.
11. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWYCH INWESTYCJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI I PRZEPISAMY, POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WIEDZĄ TECHNICZNĄ, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW ORAZ SZTUKĄ BUDOWLANĄ - DOTYCZY TO W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTÓW: IZOLACJI, ZBROJENIA, WYLEWEK, PIONÓW ORAZ POSADZEK.
13. OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDYżo 3x 1,5mm²
14. W POM. WYKOŃCZONYCH GLAZURĄ ISNTALACJĘ PROWADZIĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH
15. W POM.PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŁĄCZNIKI OŚWETLENIA MONTOWAĆ NA WYS
16. W POMISZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRZET HERMETYCZNY IP 44
17. NA ETAPIE BUDOWY NALEŻY POTWIERDZIĆ WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE CELEM DOPROWADZENIA MEDIÓW WSKAZANE W KARCIE TECHNICZNEJ URZĄDZENIA.

meritum grupa budowlana
m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
30-443 Kraków ul. Jugowicka 8A, tel./fax. (032) 623 35 13

Inwestycja: Modernizacja kompleksu szpitala Murcki przy ul. Sokołowskiego 2 w Katowicach w ramach zadania: *opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej, w tym wykonawczej, zgodnie z założeniami planu naprawczo - rozwojowego szpitala Murcki sp. z o.o. w Katowicach*

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	NR UPRAWNIEŃ
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Joanna Pajenska - Szczurek		MPOIA/063/2008 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. Sebastian Wysocki		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marta Augustynowicz-Zięba		MPOIA/018/2014 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

DATA: 04.2020

STADIUM: **PB**

SKALA: 1:50

INWESTOR: SZPITAL MURCKI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ KATOWICACH UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE

LOKALIZACJA: KATOWICE UL. A. SOKOŁOWSKIEGO 2, 40-749 KATOWICE, DZ. NR 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73, 78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.

OBIEKT: BUDYNEK NR 5 ADMINISTRACJA

BRANŻA: ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU: PODDASZE NIEUŻYTKOWE

NR RYS.: A/05/05