

Do wykonawców

Dotyczy: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części.

CZĘŚĆ I: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Ułańskiej w Rytlu”.

CZĘŚĆ II: „Budowa sieci wodociągowej w Łukowie - etap II”.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00263734/01 z dnia 2021-11-09

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

Pytanie nr 1 dotyczy:

CZĘŚCI I: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Ułańskiej w Rytlu”

Czy w ofercie należy uwzględnić armaturę do wody posiadającą standard wykonania GSK RAL, zgodnie z dokumentacją projektową? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innego producenta o parametrach równoważnych?

Tak, istnieje możliwość zastosowania rozwiązania równoważnego.

Pytanie nr 2 dotyczy:

CZĘŚCI II: „Budowa sieci wodociągowej w Łukowie - etap II”

Czy w ofercie należy uwzględnić armaturę do wody posiadającą standard wykonania GSK RAL, zgodnie z dokumentacją projektową? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innego producenta o parametrach równoważnych?

Tak, istnieje możliwość zastosowania rozwiązania równoważnego.

Część I – „ Budowa sieci wod - kan w ul. Ułańskiej w Rytlu”

1. Czy w ramach budowy sieci wod – kan inwestor potwierdza zastosowanie rur dla kanalizacji PVC SN4 (projekt pkt 5.5.2)?
Należy zastosować rury dla kanalizacji PVC SN8
2. Na odcinku budowy sieci kanalizacji sanitarnej S4 – S8 występuje kolizja z kolektorem kanalizacyjnym i siecią wodociągową w 24 i pz-2. Proszę o doprecyzowanie zakresu prac na wskazanych odcinkach.
Na PZT na odcinku sieci kanalizacji sanitarnej S4-S8 nie występuje kolizja z kolektorem kanalizacyjnym i siecią wodociągową jedynie przecinają się z projektowanymi przyłączami w-k i przewodem elektrycznym.
3. Czy Urząd posiada projekt geotechniczny.
Nie posiada.
4. Proszę o doprecyzowanie zakresu odtworzenia pasa drogi w ramach zadania. Czy odtworzenie należy wykonać do stanu pierwotnego, czy uzupełnić nawierzchnie drogi tłuczniem gr 10cm na powierzchni 1600 m²? Dotyczy uzgodnienia nr 7230.1.179. z dnia 24.11.2017 roku Urzędu Miejskiego Czersk.
Należy przywrócić nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.
5. Czy zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część II – „ Budowa sieci wodociągowej w Łukowie etap II

1. Czy Inwestor posiada projekt geotechniczny?
Nie posiada.

2. W jakich kategoriach dróg zaprojektowano sieć wodociągową?
Drogi gminne.
3. Czy inwestor posiada uzgodnienia z właściwymi zarządcami dróg? , jeżeli tak to proszę o załączenie?
Drogi należy przywrócić do stanu pierwotnego.
4. Czy inwestor dopuszcza wykonanie przewiertów sterowanych dla projektowanej sieci wodociągowej?
Tak.
5. Czy w ramach przyłączy wodociągowych P22-P29 należy przewidzieć wejścia do budynków, montaż zestawów wodomierzowych , armatury, studni wodomierzowych z wyposażeniem?
Nie, tylko do granicy działek, zgodnie z zestawieniem przyłączy (załącznik do dokumentacji projektowej), gdzie podano lokalizację oraz zakres dla poszczególnych nieruchomości.

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania : platformazakupowa.pl/pn/czersk
2. a/a