



GMINA STAWIGUDA  
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10  
tel.: 89 512 62 02  
[www.stawiguda.pl](http://www.stawiguda.pl) [przetargi@stawiguda.pl](mailto:przetargi@stawiguda.pl)

Nr postępowania ZP.271.2.131.2022

Stawiguda, 17.01.2023 r.  
Załącznik nr 1

### **Pytania i niejasności do PFU:**

1. **Stacja Podnoszenia ciśnienia Bartąg** - projekt kompletny bez zastrzeżeń
  - kto ponosi ewentualne koszty opłat administracyjnych za wycinkę drzew kolidujących z budową?
2. **Tłocznia ścieków Bartąg:**
  - propozycja zastosowania zbiorników awaryjnych.
  - tłocznia jest zaprojektowana na wysokość podnoszenia  $H=50$  m , a pompa dobrana w PFU ma wysokość podnoszenia  $H=35$  m. Czy dobrana pompa będzie wystarczająca dla projektowanej tłoczni?
  - str.25 PFU - „W przypadku braku wystarczającej mocy do zasilania podstawowego należy uzyskać warunki, zaprojektować, uzgodnić z miejscowym operatorem i wykonać i/lub przebudować przyłącze energetyczne dla budowanej tłoczni ścieków w Bartągu o odpowiedniej mocy" - w przypadku zwiększenia mocy brak gwarancji ze strony operatora iż w terminie dostaniemy zwiększenie mocy.
  - Propozycja wykonanie zbiornika tłoczni z polimerobetonu bądź żelbetowej z konieczność zastosowania izolacji wewnętrznych chemoodpornych niwelujących szkodliwy wpływ ścieków na ściany przepompowni( w projekcie jest tłocznia betonowa).
  - kto ponosi ewentualne koszty opłat administracyjnych za wycinkę drzew kolidujących z budową?
  - brak załączonej do PFU opinii geologicznej/geotechnicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego", rozdział 4 wyniki badań gruntowo-wodnych powinny być elementem składowym PFU.
3. **SUW Bartąg :**
  - sugestia aby zaprojektować zupełnie nowy budynek SUW, a nie remontować starego. Problematyczne stałoby się utrzymanie ciągłości pracy stacji przy remontowanym obiekcie, należałoby wynieść istniejącą technologię pozabudynek, wykonywać zadanie. Projektowana technologia jest bardziej rozbudowana, co i tak spowoduje powiększenie istniejącego obiektu.
  - Prosimy o wyjaśnienie zapisu „ Z uwagi na brak pełnych analiz wody surowej, w ramach zamówienia należy przeprowadzić badania technologiczne na pilotowej stacji doświadczalnej w celu potwierdzenia parametrów wody surowej w odwiercanych studniach oraz określenia optymalnych warunków technologii uzdatniania wody". Co nastąpi w przypadku gdy otrzymane wyniki wody nie spełnią założenia technologiczne obecnego PFU?
  - kto ponosi ewentualne koszty opłat administracyjnych za wycinkę drzew kolidujących z budową?
4. **SUW Stawiguda:**
  - brak przekroju geologicznego do budowy studni głębinowej nr 5, czy gmina wykona odwiert próbny w celu ustalenia głębokości w poszczególnych warstwach?
  - kto ponosi ewentualne koszty opłat administracyjnych za wycinkę drzew kolidujących z budową?



GMINA STAWIGUDA  
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10  
tel.: 89 512 62 02  
[www.stawiguda.pl](http://www.stawiguda.pl) [przetargi@stawiguda.pl](mailto:przetargi@stawiguda.pl)

Nr postępowania ZP.271.2.131.2022

Stawiguda, 17.01.2023 r.  
Załącznik nr 1

## **„WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
    - a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli przedłoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 8 000 000,00 zł;
    - b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli przedłoży dokument t.j. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż: 10 000 000,00 zł
  - 4) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
    - a. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli złoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Wykonawca wykaże, wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie budowy albo modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności min 250 m<sup>3</sup>/d każda oraz na kwotę minimum 4 000 000,00 zł brutto każda.
    - b. Wykonawca musi wskazać osobę lub osoby, które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.  
Minimalne kwalifikacje: osoba/ osoby wskazane winny posiadać: Zamawiający wymaga ustalenia przez Wykonawcę kierownika budowy (art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane) oraz kierowników robót w zakresie: specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz wentylacji bez ograniczeń oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń.

### **WIZJA LOKALNA**

1. W związku ze specyfiką zamówienia Zamawiający zgodnie z art 131 ust. 2 ustawy PZP



GMINA STAWIGUDA  
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10  
tel.: 89 512 62 02  
[www.stawiguda.pl](http://www.stawiguda.pl) [przetargi@stawiguda.pl](mailto:przetargi@stawiguda.pl)

Nr postępowania ZP.271.2.131.2022

Stawiguda, 17.01.2023 r.  
Załącznik nr 1

---

wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej na miejscu u Zamawiającego.

2. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej dostępne na miejscu u Zamawiającego do uzgodnienia z Zamawiającym.
3. Niedopełnienie obowiązku udziału w wizji lokalnej prowadzi do odrzucenia oferty zgodnie z art.226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 100 000,00 zł

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto.

#### GWARANCJA

24-60 miesięcy - na roboty budowlane ( 24 miesiące - 0 pkt, 36miesiący -10 pkt, 48 miesięcy-20 pkt, 60 miesięcy - 30 pkt )

24 miesiące - na zamontowane urządzenia

#### KRYTERIA OCENY OFERT

70 pkt- cena

30 pkt - gwarancja na roboty budowlane

Termin wykonania zadania:

Do 30 miesięcy od podpisania umowy: Roboty projektowe - 12 miesięcy Roboty budowlane - 18 miesięcy”