



**Goleniowskie
Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o.**

Adres: 72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 18a

NIP 856-179-06-76
REGON 320420881
KRS 0000291232
BDO: 000002643
kapitał zakładowy 85 758 500,00 zł

konto bankowe:
PEKAO S.A. O/Goleniów
29 1240 3839 1111 0010 1545 8923

tel. 91 881 23 28
faks 91 881 23 35
e-mail: biuro@gwik.goleniow.pl

Goleniów, dnia 10 luty 2023 roku

Numer sprawy: ZP.ZO.DN.03.2023r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: zapytania ofertowego na: „**Remont istniejących przepompowni ścieków**”.

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1

Czy zakres wymiany wyposażenia wewnętrznego ma obejmować również wymianę pomp na nowe takie same lub o identycznych parametrach technicznych?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie przewiduje wymiany pomp.

Pytanie nr 2

W przypadku wyłączenia z zakresu dostawy pomp czy stopy sprzęgające mają być wymienione na nowe z całym osprzętem uszczeltek, zamków i skorodowanych uchwytych prowadnic. Obecnie zastosowane stopy sprzęgające są innego producenta niż pompy, czy w przypadku decyzji o wymianie można zastosować stopy oryginalne dedykowane do zainstalowanych pomp?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie przewiduje wymiany stóp sprzęgających

Pytanie nr 3

Zapis w punkcie 1.1.2.3 Opisu ogólnego przedmiotu zamówienia - Wykonanie rozruchu technologicznego mówi o „ocenie parametrów układu po wymianie wyposażenia i sterowania przepompowni”. Proszę o potwierdzenie czy istniejący układ sterowania wraz z czujnikami pomiaru poziomu ścieków ma być wyłączony z zakresu dostawy?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający oczekuje, iż zakres dostawy obejmie również czujniki poziomu ścieków.

Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom.