

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby modernizacji infrastruktury energetycznej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający zmienia treść SWZ:

Zamawiający nadaje nowe brzmienie zapisom Rozdziału XVIII., pkt. 2, 2)

„2) Kryterium 2 - Czas reakcji serwisu dla awarii krytycznej

Kryterium „Czas reakcji serwisu dla awarii krytycznej” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, czasu reakcji (w godzinach) licząc od godziny otrzymania zlecenia (należy wpisać w Formularzu Ofertowym A lub B lub C lub D lub E). Maksymalny czas reakcji dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 48 godz. licząc od momentu zgłoszenia do rozpoczęcia działania.

Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę czasu reakcji, według następujących zasad:

A: do 4 godz. – 40 pkt.

B: do 8 godz. – 30 pkt.

C: do 12 godz. – 20 pkt.

D: do 24 godz. – 10 pkt.

E: powyżej 24 godz. – 0 pkt

Wykonawca, który zadeklaruje czas reakcji do 4 godz. otrzyma maksymalną liczbę punktów w przedmiotowym kryterium, tj. 40. W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje u czasu reakcji Zamawiający uzna, że został zaproponowany najdłuższy wymagany czas reakcji przez Zamawiającego, tj. powyżej 24 godz. (Wykonawca uzyska 0 pkt).” Zamawiający dopuszcza maksymalny czas reakcji do 48 godz., natomiast w przypadku zadeklarowania dłuższego okresu czasu oferta będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z warunkami zamówienia.”

Marian Szkudlarek