

Strzyżów, dnia 09.04.2024 r.

PZD.261.6.2024

Zamawiający:
Powiat Strzyżowski,
ul. Przeclawczyka 15, 38 - 100 Strzyżów
w imieniu którego działa
Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie,
ul. Łukasiewicza 33, 38 - 100 Strzyżów

WYJAŚNIENIA nr 1 z dnia 09.04.2024 r.

Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa mostu na potoku Kopytko w km 13+461 w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka - Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów wraz z dojazdami”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) w związku z otrzymanymi wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający podaje do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- 1. W Kosztorysie ofertowym poz. 39 do wykonania ław fundamentowych podany jest beton C25/30 natomiast w projekcie wykonawczym podany jest beton C30/37, prosimy o wskazanie którą klasę betonu należy ująć w wycenie?*
- 2. W której pozycji kosztorysowej należy ująć zbrojenie oraz deski gzymsowe?*

Ad.1.

Należy przyjąć beton C30/37.

Ad.2.

Wszystkie koszty związane z zakupem oraz montażem desek gzymsowych należy ująć w istniejącej pozycji 43 przedmiaru i kosztorysu ofertowego.

Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar robót i wzór kosztorysu ofertowego z poprawką dotyczącą klasy betonu.

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z powyższym nie przedłuży terminu składania ofert. Aktualny termin składania ofert: **do dnia 19.04.2024 r.**