



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

KPEEC

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Bydgoszcz, 05.03.2019 r.

### Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 9 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania „Przebudowa sieci przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 5 - znak sprawy 2019/S 038-086671.

KPEEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 05.03.2019 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie.

Treść pytania wraz z odpowiedzią znajduje się poniżej.

#### Pytanie 1.

Prosimy o informację jakie mają być zastosowane wymienniki dla C.W.U. - lutowane czy w całości wykonane ze stali nierdzewnej.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej należy zastosować wymienniki płytowe lutowane miedzią.

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski