

Zakres Prac

do postępowania nr 170/WŁiI/2020 KWP w Rzeszowie pn.
 „Wykonanie rozszerzonego przeglądu okresowego agregatów prądotwórczych w Komendzie
 Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz w Komendach Miejskich Policji w Krośnie, Przemyślu oraz
 Tarnobrzegu”.

Lp.	Lokalizacja	Typ agregatu	Zakres prac
1.	KWP w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 30 35-036 Rzeszów	Typ maszyny: SDMO typu JS 100K IV Euro Silent. Nr maszyny: JS100K02010689 Typ silnika: John Deere 4045 T	Silnik: 1. Wymiana oleju silnikowego. 2. Wymiana płynu chłodniczego. 3. Wymiana filtrów: powietrza, oleju, paliwa. 4. Usunięcie wody ze wstępnego filtra paliwa. 5. Sprawdzenie szczelności układu smarowania. 6. Sprawdzenie szczelności układu chłodzenia. 7. Sprawdzenie szczelności układu wydechowego. 8. Kontrola stanu paska napędu alternatora. 9. Kontrola parametrów pracy alternatora. 10. Kontrola prędkości biegu jałowego. 11. Kontrola poprawności działania czujników silnika współpracujących z panelem kontrolno-pomiarowym.
2.	KMP w Krośnie ul. Lwowska 28 38-400 Krosno	Typ maszyny: SDMO DS. 27 II Compact Nr maszyny: AUD80266-01G12 Typ silnika: DEUTZ typ F4M1011 Nr silnika: 00227064 Typ prądnicy: 411.2 M6A C1/4 Nr prądnicy: E1083746104	Prądnica: 1. Kontrola stanu połączeń wewnętrznych. 2. Kontrola stanu izolacji przewodów. 3. Kontrola nominalnego napięcia prądnicy.
3.	KMP w Przemyślu ul. Bohaterów Getta 1 37-700 Przemyśl	Montana typ JS80k IVK Euro Silent Nr maszyny: JS80K02010395 Typ silnika: John Deere	Zespół prądotwórczy ogółem: 1. Kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez. 2. Kontrola działania automatyki i układów przełączających. 3. Kontrola parametrów wyjściowych (napięcie częstotliwość). 4. Kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza.
4.	KMP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 2 39-400 Tarnobrzeg	Typ maszyny: SDMO Typ JS 40 IV Nr maszyny: AVP927C4-01G/3533721-01 Typ silnia: CD4039d4/902-0 Typ prądnicy: SA43.253J6/4	Protokoły: 1. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności w jednostkach policji i przekazanie Zamawiającemu.