
PE Ø32
L=1,9m
PVC Ø200
L=18m; i=0,5%
S193 130,60 / 129,20
PVC Ø160
L=0,2m; i=1%
PE Ø32
L=1,5m
PE100 SDR17 PN10 Ø110
PE100 SDR17 / PN10 Ø160
PE100 SDR17 PN10 Ø110
PE Ø32
L=3,4m
PVC Ø160
L=1,2m; i=1%
S244 130,70 / 129,70
HP
PVC Ø200
L=19m; i=0,5%
PE Ø32
L=1,0m
PVC Ø160
L=2,3m; i=1%
S243 130,80 / 129,60
PVC Ø200
L=22m; i=0,5%
PVC Ø160
L=2,3m; i=1%
PE Ø32
L=1,0m
S242 130,70 / 129,49
PVC Ø200
L=28m; i=0,5%
PE Ø32
L=1,0m
PVC Ø160
L=2,3m; i=1%
S241 130,60 / 129,35
PVC Ø200
L=20m; i=0,5%
PE Ø32
L=1,0m
PVC Ø160
L=2,3m; i=1%
S240 130,60 / 129,25
PVC Ø200
L=16m; i=0,5%
PE Ø32
L=1,0m
PVC Ø160
L=2,3m; i=1%
S239 130,30 / 129,17
PVC Ø200
L=16m; i=0,5%
PE Ø32
L=1,0m
PVC Ø160
L=2,3m; i=1%
S238 130,30 / 129,09
HP
PVC Ø200
L=14m; i=0,5%
S237 130,60 / 129,02
PVC Ø200
L=18m; i=0,5%
PE100 SDR17
PN10 Ø90; L=3m
PE Ø32
L=6,9m
PVC Ø160
L=8,4m; i=1%
S236 130,80 / 128,93
PVC Ø200
L=30m; i=0,5%
PE100 SDR17 PN10 Ø110
PVC Ø200
L=37m; i=0,5%
S235 131,50 / 128,78
S234 131,50 / 128,59
PVC Ø200
L=4m; i=1%
S233 131,10 / 128,55
w39
PE100 SDR17
PN10 Ø110
PVC Ø200
L=48m; i=0,5%
PE100 SDR17
PN10 Ø90; L=1,5m
HP
S232 130,80 / 128,31 / 129,05
PVC Ø200
L=28,5m; i=0,5%
SW
PE Ø32
L=14,9m
przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=15m
PE Ø32
L=1,6m
PVC Ø160
L=3,3m; i=10%
przecisk r.o. stalowa
219,1x6,3; L=15m
przecisk r.o. stalowa
101,6x4,0; L=16m
PE Ø40
L=33,1m
PVC Ø160 L=2,7m
przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=16m
S248 130,20 / 128,95
PVC Ø200
L=13m; i=0,5%
PE100 SDR17
PN10 Ø50; L=64m
S247 130,60 / 128,88
PVC Ø200
L=22m; i=0,5%
131,00
S246 128,77
PVC Ø200
L=24m; i=0,5%
129,80 / 127,50 Pr2
PE Ø32
L=12,1m
SW
PE Ø32
L=14,1m
HP
129,70 / 127,40 Pr1
PE100 SDR17
PN10 Ø50; L=3,5m
LEGENDA:
projektowana sieć kanalizacji tłocznej PE100 SDR17 PN10 Ø50/110
projektowana sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 SN8
projektowane przyłącza grawitacyjne PVC-U Ø160 SN8
projektowane sieć wodociągowa PE100 SDR17 PN10 Ø90/110/160
projektowane przyłącza wodociągowe PE100 SDR17 PN10 Ø32/40
studnie rewizyjne włazowe Ø1000/1200
studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego Ø425
przepompownia ścieków przydomowa
studnia wodomierzowa z wyposażeniem
hydrant nadziemny Ø80
zasuwy
zasięg aktualizacji mapy do celów projektowych
ARKUSZ 18
N
Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k.
12-100 Szczytno
ul. Osuchowskiego 15
tel./fax 89 623 18 61
PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH PIDUŃ-REKOWNICA
Nr rys. S-18
Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu, sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
skala: 1:500
Inwestor: Gmina Jedwabno, 12-122 Jedwabno, ul. Warmińska 2
data: 03.03.2017
Stanowisko | Imię i nazwisko | numer uprawnień | podpis
Projektant | mgr inż. Adam Wardęcki | WAM/0046/PWOS/06
Asystent projektanta | mgr inż. Kamil Kiryjewski | WAM/0092/OWOK/10
Sprawdzający | mgr inż. Aleksandra Baran | WAM/0035/POOS/14