

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim- Wykonanie układu komunikacyjnego do Izby Przyjęć w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, wraz z oświetleniem oraz rewaloryzacją i uporządkowaniem zieleni.

CPV :

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
- 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie układu komunikacyjnego do Izby Przyjęć w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, wraz z oświetleniem oraz rewaloryzacją i uporządkowaniem zieleni.** zgodnie opisem przedmiotu zamówienia, załączoną dokumentacją, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a w szczególności z dokumentacją projektową, decyzją PWWKZ w Gdańsku.

Obiekt i teren wpisane są do rejestru zabytków w związku z powyższym wszelkie prace takie jak prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane należy wykonać zgodnie z decyzjami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku Nr ZN.5142.467.2020.BC z dnia 22.04.2020 r. i nr ZN.5142.679.2020.JT z dnia 05.06.2020 r. i ZN.5142.1663.2.2019.JT z dnia 06.03.2020 r.

W w/w decyzji określone są szczegółowo zakresy prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych.

Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz oświetlenia elewacji budynku Izby Przyjęć w zakresie wskazanym w dokumentacji.

- wykonanie nowej sieci kablowej oświetlenia
- wykonanie nowych lamp oświetlenia ciągów komunikacyjnych
- wykonanie lamp ziemnych

Wymiana nawierzchni chodnika i wykonanie opaski wzdłuż muru budynku

- wymiana nowej nawierzchni istniejących chodników wokół dziedzińca i istniejącej drogi.
- wykonanie opaski z kamienia polnego łamanego o szer. 100 cm wzdłuż muru budynku (na wzór historyczny występujący na terenie Szpitala)
- wykonanie korytek odwadniających przy schodach wejściowych

Rewaloryzacja i uporządkowanie zieleni.

- renowacja terenu pomiędzy chodnikiem a budynkiem - renowacja trawnika
- renowacja zieleni wzdłuż drogi dojazdowej
- renowacja zieleni pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem

Rozwiązania materiałowe wykonywanych nawierzchni

Wymiana nawierzchni chodnika

Należy wykonać wymianę nawierzchni chodnika w istniejącym jego obrysie - chodnik o szerokości 1,8 m. Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika wynosi 2% w kierunku do terenu zieleni. Nawierzchnię chodnika przyjęto z płyt betonowych (30x30x5) gładkich, układanych „karo” zgodnie z dokumentacją.
Konstrukcje nawierzchni według przekrojów

Opaski wzdłuż muru.

Opaski z kamienia polnego łamanego średniej wielkości, na posypce piaskowej o szer. 100cm - według przekroju w skali 1:20.

Opaski przy frontowej elewacji budynku oraz detal przy wejściu głównym zostały przedstawione na rysunku w skali 1:20 i 1:100.

Szczegóły rozwiązań przedstawiają rysunki przekrojów normalno- konstrukcyjnych.

Należy bezwzględnie przestrzegać (minimalnych) projektowanych grubości. Lokalizację projektowanych nawierzchni pokazano na załączonym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz w projekcie zieleni i nawierzchni w skali 1: 250 wykonanym na mapie do celów projektowych.

Odwodnienie nawierzchni

Woda opadowa z powierzchni utwardzonych dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym i podłużnym odprowadzona jest :

- z chodników na teren zieleni na terenie działki
- z istniejącej nawierzchni jezdnej do istniejących wpustów ulicznych

Izolacje

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej ścian piwnic - według rysunku nr A-6.

Rewaloryzacja i uporządkowanie zieleni.

Projektuje się następujące roboty:

- Renowacja terenu pomiędzy chodnikiem a budynkiem
- renowacja trawnika

Renowacja zieleni wzdłuż drogi dojazdowej

- wymiana chorych drzew oraz usunięcie istniejącej zieleni - trawnika pomiędzy chodnikiem a jezdnią,
- nasadzenie nowych drzew (uzupełnianie szpalery),
- wykonanie ściółki z kory w pasie zadrzewienia pomiędzy chodnikiem i jezdnią

Renowacja zieleni pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem

- wycinka żywopłotów i krzewów
- nasadzenia nowych krzewów
- wymiana trawnika

Zewnętrzna instalacja elektryczna

Zasilanie

Zasilanie zamontowanych słupów oświetleniowych oraz opraw doziemnych należy wykonać z istniejącej stacji transformatorowej. Pole oświetlenie zewnętrzne należy doposażyć w dwa

zabezpieczenia nadprądowe S 193 10 A dla obwodu słupów oświetleniowych oraz S 191 10 A dla obwodu opraw doziemnych.

Oświetlenie zewnętrzne

Dla oświetlenia placu zaprojektowano dziesięć opraw oświetleniowych natomiast należy wykonać tylko pięć opraw oświetleniowych na słupach (I ETAP) Zgodnych z projektem z źródłami światła LED 60 W na słupie typu SO o długości 4 m kolor grafitowy. Słup montować na fundamencie: prefabrykowanym.

Zasilenie słupów oświetleniowych należy zrealizować kablem YAKY 4x16 mm².

Projektowany słup należy wyposażyć w podwójną tabliczkę bezpieczników.

Słupy należy uziemić. Zasilanie opraw w słupie wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm² (oprawy II klasa izolacji). Oprawy zabezpieczyć wkładkami szybkimi 6 A.

Dla oświetlenia elewacji budynku Izby Przyjęć zaprojektowano dziesięć opraw oświetleniowych doziemnych natomiast należy wykonać 2 oprawy (I ETAP)

Należy wykonać następujące oświetlenie: O-1, O-2, O-3, O-2/1, O-2/2 oraz N-1 i N-2

Układanie kabla.

Projektowany kabel układać linią falistą w rowie kablowym na głębokości 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypać 10 cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą ziemi rodzimej. Następnie ułożyć folię o trwałym korze niebieskim i resztę zasypać pozostałą z wykopu ziemią. W miejscach przejścia kabla przez drogi, pod wjazdami na posesje, na skrzyżowaniach z instalacjami podziemnymi kabel układać w przepustach kablowych.

Przed zasypaniem kabli wykonać dokumentację powykonawczą z podaniem domiarów do stałych punktów w terenie, dokonać odbioru etapowego.

Po wszystkich pracach ziemnych (wykopy, przekopy itp.) należy teren przywrócić do stanu pierwotnego czyli uzupełnić chodniki, powierzchnię bitumiczna itp

Wszystkie materiały pozyskane z demontażu, które Zamawiający uzna za przydatne Wykonawca złoży we wskazanym miejscu na terenie Szpitala wskazanym przez Zamawiającego

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności : Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne takie jak roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty w zakresie układania chodników, roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, rewaloryzacja i uporządkowanie zieleni, roboty instalacyjne elektryczne, roboty w zakresie okablowania elektrycznego, instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego.

RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana , ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański. NIP : 592-18-67-506, REGON : 000293611, Tel. (58) 56 20 600, Fax (58) 56 23 650, szpital@kocborowo.pl
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@kocborowo.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.