

Krynica-Zdrój, dnia 4 maja 2022 r.

GMINA KRYNICA-ZDRÓJ
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 291564K ul. Kościuszki w km od 0+000,00 - 0+564,93 (sięgacz I w km 0+000,00 - 0+075,63, sięgacz II w km 0+000,00 - 0+035,00) w miejscowości Krynica-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój***

WYJAŚNIENIA **treści specyfikacji warunków zamówienia**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na następujące zapytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Zakres prac przewidziany do realizacji w ramach zamówienia obejmuje przebudowę sieci telekomunikacyjnej oraz przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej. W korpusie drogi znajduje się również sieć gazowa, czy przewidziane są prace związane z jej zabezpieczeniem lub remontem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. planuje przebudowę sieci gazowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Kościuszki w Krynicy-Zdroju w okresie planowanych prac związanych z przebudową drogi. W związku z tym do zadań Wykonawcy należało będzie również takie skoordynowanie prac aby proces budowy przebiegał bez opóźnień.

Pytanie 2:

Proszę o informacje na temat latarni jakie dokładnie parametry lub karty kat.

dział 4 poz. 56-60- 6kpl

dział 6 poz. 63-66-8 słupów +10 opraw

dział 7 poz. 81-84 -2 kpl

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że:

- dział 5 obejmuje budowę doświetlenia przejść dla pieszych (3 komplety po dwa słupy doświetleniowe); należy zastosować podbudowę słupową spójną wyglądem z istniejącym doświetleniem przejść dla pieszych w rejonie ul. Zdrojowej w Krynicy-Zdroju. Należy przewidzieć słupy aluminiowe z wysięgnikami, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez anodowanie z dodatkową ochroną elastomerem poliuretanowym. Kolor słupów grafitowy, oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 48 W, barwa światła neutralna biała.
- dział 6 i 7 obejmuje m.in. wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego; przy wymianie podbudowy słupowej oświetlenia ulicznego należy przewidzieć słupy oświetleniowe (stylowe oraz drogowe proste) spójne wyglądem z istniejącymi słupami oświetleniowymi w rejonie ul. Kościuszki i ul. Zdrojowej w Krynicy-Zdroju. Dla opraw stylowych (8 szt.) należy zastosować źródło światła typu LED o mocy 48 W, barwa światła 4000 [K]. Kolor słupów, wysięgników oraz opraw: czarny, klosz przezroczysty. Oprawy uliczne (10 szt.) należy przewidzieć typu LED o mocy 48 W, barwa światła 4000 [K] na wysięgnikach rurowych o długości 1 m. Wymianie podlegają również słupy oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi (2 szt.) należy przewidzieć słupy aluminiowe z wysięgnikami, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez anodowanie z dodatkową ochroną elastomerem poliuretanowym. Kolor słupów grafitowy, oprawa oświetleniowa typu LED o mocy 48 W, barwa światła 4000 [K].

Pytanie 3:

Proszę też o informacje czy jest uzgodniony projekt przebudowy sieci ORANGE (warunki przebudowy już są nieaktualne)

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że posiada uzgodniony przez Orange Polska S.A. projekt budowlany przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej oraz przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie robót budowlanych w tym zakresie.

Pytanie 4:

Proszę też o informacje: brak projektu przebudowy sieci TAURON (warunków przebudowy)

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że posiada uzgodniony przez Tauron Dystrybucja S.A. projekt budowlany przebudowy oraz zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej oraz przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie robót budowlanych w tym zakresie.

Pytanie 5:

W pozycji 81 przedmiaru jest montaż słupa 7m AL -2szt

W projekcie projektowany słup ośw. kolor niebieski parking jest 3szt -brakuje 1szt w przedmiarze

W pozycji 66 przedmiaru jest wymiana słupa -8kpl

W projekcie ist. słup ośw. kolor brązowy (poczta) jest 5szt +ist. słup ośw. kolor zielony (wjazd na Kościuszki) 4kpl -brakuje 1szt w przedmiarze

proszę też o informację jakie latarnie brak informacji w projekcie słupy parking, wjazd, poczta

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że ilość słupów oświetlenia ulicznego w przedmiarze robót zgodna jest z projektem załączonym do dokumentacji przetargowej. Przy wymianie podbudowy słupowej oświetlenia ulicznego należy przewidzieć słupy oświetleniowe (stylowe oraz drogowe proste) spójne wyglądem z istniejącymi słupami oświetleniowymi w rejonie ul. Kościuszki i ul. Zdrojowej w Krynicy-Zdroju.