Tytuł:	**Mapa do celów projektowych**
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej:	**GKG.GZ.4071.8390.2020**
Skala redakcyjna mapy:	**1:500**
Nazwa jednostki ewidencyjnej:	**Kórnik**
Identyfikator jednostki ewidencyjnej:	**302109_5**
Nazwa obrębu ewidencyjnego:	**Borówiec**
Identyfikator obrębu ewidencyjnego:	**302109_5.0003**
Miejscowość	**Borówiec**
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę:	
Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę:	**Roman Turowski, upr. Nr 866 zakres 1, 2**
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich:	**2000**
Układ wysokości:	**PL-KRON86-NH**
Stan aktualny na:	**30.05.2020**
Służebności:	**Nie ustalano**
Numer płyty:	**1 (1)**

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI

P.3021.2020. 1862

(data wpływu operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) 10 -06- 2020

Z up. STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO
Anna Wojciechowska
Kierownik Zespołu Obsługi Mieszkańca
Przewodniczący Komisji Dokumentacji
(podpis osoby upoważnionej)

Roman Turowski
GEODETA UPRAWNIONY
zaświadczenie nr WKDGiK.IK.nr 866

FIRMA USŁUGOWA TUROWSKI
Maciej Turowski
62-070 Dopiewo, ul. Rybitwia 29
tel. 608 329 673
biuro@turowski.com.pl
REGON 301089105 NIP 972-097-71-01

proj. linia YAKY 4x35 mm²
dł. 165/181 m obwód nr II

proj. linia YAKY 4x35 mm²
dł. 332/364 m obwód nr I

proj. złącze ZK1x-1P
wg. odrębnej dokumentacji

proj. szafka SO

Czereśniowa

Orzechowa

UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Uwagi!
1. Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
2. Linię kablową układać zgodnie z normą SEP E-004
3. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z istniejącą podziemną infrastrukturą - zgodnych, opisanych oraz dyspozycjach
5. W istniejących skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

- proj. uziemienie słupów oświetleniowych Rc ≤ Ω
- proj. słup oświetleniowy drogowego SO 8/3 z wysięgnikiem W12/1/1 oraz oprawą TECEO S/S04924 LEDs 900mA NW 740 70WEmeliteIonmen/4090/02
- proj. słup oświetleniowy drogowego SO 8/3 z wysięgnikiem W12/0/1,5 oraz dwoma oprawami TECEO S/S24924 LEDs 900mA NW 740 70WEmeliteIonmen/4090/02

LEGENDA:

- proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm² o łącznej dł. 497/545 m
- proj. rura/przepust ochronny
  - rura typu DVK 75 fa/o/ma długość 32 m
  - przepust rury SRS 75 fa/o/ma długość 104 m

Za zgodność z oryginałem mapy

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik Pl. Niepodległości 1 62-035 Kórnik	Projektował	mgr inż. Dariusz Tarnacki Nr uprawnień w/s 0005/POOK/11	
	Opracował	Oktet Leszek	
Projekt linii kablowej oświetlenia drogowego Borówiec ul. Czereśniowa, Gmina Kórnik			Nr Rys. 1