

Poznań, dnia 25.02.2022r.

RDZP-2003- 49 /22

Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp) pn.:
„Wykonanie przebudowy korytarza na I piętrze budynku głównego od strony południowej”
o nr RDZP-2003-2/22/ZP**

W związku z wpływaniem pytań dotyczących prowadzonego postępowania zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) udziela odpowiedzi:

W związku z chęcią optymalizacji kosztów remontu (w pierwszym przetargu przy kwocie Inwestora 1,4 mln realne oferty były na poziomie powyżej 2,0 mln) niniejszym prosimy o informację czy Zamawiający zezwoli:

1) na zamontowanie cieńszej sklejki drewnianej – obecnie jest zaprojektowana grubości 4 cm, której cena za m2 jest bardzo wysoka,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji tj. konieczność zastosowania sklejki o grubości 4 cm.

2) na rezygnację z obustronnego malowania sklejki (ok. 540 m2) celem zwiększenie jej wodoodporności, tym bardziej, że nie ma takiego wymogu zapisanego w projekcie - rezygnacja z tego zakresu dadzą oszczędności finansowe,

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwustronnego malowania sklejki w celu zwiększenia jej wodoodporności.

3) na rezygnację z montażu siedzisk przyściennych w ilości 33 szt. – siedziska te również dały by spore oszczędności a takie elementy zamawiający może zamontować we własnym zakresie w terminie późniejszym, niezależnie od prowadzonego remontu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dokumentacji tj. montaż siedzisk przyściennych i uwzględnienie ich w obecnym postępowaniu.

4) Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zezwoli na montaż płytek o grubości 10 mm – zapis w SIWZ wskazuje, że płytka ma być grubości 12 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoją odpowiedź udzieloną w dniu 24.01.2022r. w postępowaniu o nr RDZP-2003-22/21/ZP dotyczącą przedmiotowego zakresu i tym samym dopuszcza płytki o grubości 10 mm.

Z poważaniem


REKTOR
prof. Awf dr hab. Dariusz Wieliński

Sporządziła:
Anna Staniewska